

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA PRO ZUBNÍ ORDINACE“

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, s elektronickým podáním nabídky

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název: OBEC TUCHLOVICE
Sídlo: U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice
IČO: 00235041
DIČ: CZ00235041
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce
Telefon: +420 312657020; +420 725827160
E-mail: obecnirad@ou-tuchlovice.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (DI 1)

Obec Tuchlovice, jako veřejný zadavatel obdržel dotaz dne 30.7.2025 v 18:33. V souladu s ustanovením ZD byla žádost doručena po uplynutí lhůty stanovené pro podání žádosti o vysvětlení. Dotaz nebyl podán včas a zadavatel není povinen na takový dotaz odpovídat ani není povinen dodržet lhůtu pro poskytnutí vysvětlení ve smyslu ZD. Zadavatel však s ohledem na zásady transparentnosti a snahu o maximální informovanost účastníků na dotaz odpoví, avšak lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny.

DOTAZ 30.07.2025:

Vážení, Rádi bychom se Vás zdvořile dotázali na možné projektové pochybení u neúplných podkladů pro část ST - Stavební úpravy. Poskytnutá dokumentace blíže nespecifikuje požadované minimální parametry pro keramickou dlažbu a antistatickou podlahu, i když ve výkazu výměr je odkazováno na bližší specifikaci v PD. Prosíme, o poskytnutí doplňující dokumentace pro stavební část ke správnému ocenění položek. Zároveň požádáme o kontrolu ve stavební části dveří D1, kde výkaz výměr hovoří o požadavku plastových dveří, ale poskytnutý výpis prvků zmiňuje hliníkové dveře. Dále se zdvořile dotazujeme, zda zadavatel požaduje instalační přístroje v provedení standartní nebo antibakteriální povrchovou úpravu.

VYSVĚTLENÍ 31.07.2025:

1) Antistatická podlaha je přesně specifikovaná v tabulce podlah takto: ANTISTATICKÁ (VODIVÁ) PODLAHA PVC - podlahovina, která se vyznačuje vnitřním odporem v rozsahu od 5*10⁴ - 1*10⁶ Ω. Vzhledem k tomu, že nelze pro výběrové řízení určit konkrétní výrobek, tato specifikace pro výběr dodavatele je zcela vyčerpávající. Dlažba pro venkovní rampu je v tabulce podlah specifikována jako KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ tl. 20mm barva a formát dle výběru architekta. Vzhledem k tomu, že nelze pro výběrové řízení určit konkrétní výrobek, tato specifikace pro výběr dodavatele je dostatečná.

3) Dveře D1 jsou plastové, správně dle VV.

4) Instalační přístroje v provedení standartní nebo antibakteriální povrchovou úpravou - Nejsme si jisti, jaké přesně instalační přístroje má uchazeč namysli, pokud tím jsou myšleny zařízení předměty (vodovodní baterie, umyvadla, atd.) tyto jsou navrženy jako standardní. Obecně není počítáno s žádnou nanočásticovou technologií apod.

Podrobnějšími specifikacemi se bude zadavatel zabývat až při samotné realizaci.

Tyto informace (DI 1) jsou dnešním dnem uveřejněny na „Profilu zadavatele“ obce Tuchlovice.

Děkujeme za pochopení

V obci Tuchlovice, dne 31.7. 2025

Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce