

REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPAJEČE LITVÍNOV
URČENÍ PŘEDPĚTÍ PRO PŘÍVOD



PŘÍKLAD:
URČIT PŘEDPĚTÍ PŘI TEPLOTĚ OKOLÍ +20°C PRO ÚSEK MEZI PEVNÝMI BODY PB35–PB36

POSTUP:
V LEGENDĚ NAJDEME, ŽE ÚSEKU MEZI BODY PB39–PB40 ODPOVÍDÁ PŘÍMKA 8. V BODĚ ODPOVÍDAJÍCÍMU MONTÁŽNÍ TEPLOTĚ +20°C VEDEME ROVNOBĚŽKU S OSOU POŘADNIC "Y". JEJÍ PRŮSEČÍK S PŘÍMKOU 8 (BOD "Z") NÁM UDÁVÁ HODNOTU PŘEDPĚTÍ, KTEROU ČTEME NA OSE POŘADNIC (BOD Y=68mm).

- LEGENDA:
- 1 PB73–PB74, PB74–PB75, PB75–PB76, PB76–PB78, PB79–PB80, PB87–PB88, PB91–PB92, PB93–PB94
 - 2 PB80–PB81, PB84–PB85
 - 3 PB72–PB73, PB88–PB89, PB89–PB90
 - 4 PB81–PB82, PB85–PB86, PB86–PB87
 - 5 XXX–XXX
 - 6 XXX–XXX
 - 7 PB83–PB84
 - 8 PB78–PB79, PB92–PB93
 - 9 PB82–PB83

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV					
Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o. This drawing is intellectual property of the company Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.			Veškerá data na magnetických či optických nosičích jsou platná pouze ve spojení s uvořenou dokumentací. All data of magnetic and optical disks are valid only together with approved documentation		
Projekt / Project REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPAJEČE LITVÍNOV ÚSEK SEKČNÍ UZÁVĚRY SU3 - SEKČNÍ UZÁVĚRY SU 10			Zpracovatel / Created by  Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. Prvního pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8		
Zákazník / Client SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s TEPLÁRENSKÁ 2, MOST - KOMORÁNY			BILFINGER Bilfinger Tebodin		
Vypracoval / Elaborated by Ing. M. ČELADNÍK	Zodpověděl projektant / Checked by Ing. M. ČELADNÍK	Vedoucí oddělení / Department Manager Ing. M. PAPEZ	Vedoucí projektu / Project Manager P. KESNER	Datum / Date 01/2019	
Objekt / Building PS05 ETAPA 3			Stupeň / Phase DPS		
Číslo / Part D.2.5 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.5 TEPELNÝ NAPAJEČ			PR	Technická zpráva / Report No. 2680 501	Počet A4 / Number A4 8
				Skartační znak / Discard S10	Měřítko / Scale -
Název výkresu / Drawing Title URČENÍ PŘEDPĚTÍ PRO PŘÍVOD			Archivní číslo / Drawing No. 0245-305-51 2632 557		Kopie Copy