



POTRUBÍ HORKÁ VODA PŘÍVOD KKS KÓD HVP-400-03001-CS A POTRUBÍ HORKÁ VODA VRAT HVV-400-03009-CS, BEZEŠVÉ
POTRUBÍ EN 10216-2 Ø406.4x8.8

VEŠKERÉ KONCE POTRUBÍ SE MUSÍ UPRAVIT NA STAVBĚ NA POTŘEBNOU DÉLKU

PROVEDENÍ ULOŽENÍ V CHRANICCE DLE VÝKRESU 0245_305_51_2665_519_ULOZENI_V_CHRANICCE, PROVEDENÍ PRUŽINOVÉHO ZÁVĚSU DLE VÝKRESU 0245_305_51_2665_517_PRUZHINOVY_ZAVES_TYP_PZ_E, PROVEDENÍ PEVNÉHO BODU DLE VÝKRESU 0245_305_51_2665_513_PEVNY_BOD

DIMENZE ODBĚRU NA JANOV BUDE S POTRUBÍ Ø355,6 x 8. KULOVÉ KOHOUTY DN350, PN40 BUDOU S ELEKTROPOHONEM, NA VRATNÉ VĚTVY BUDE KULOVÝ KOHOUT OPATŘEN OBTOKEM DN65 S RUČNÍM KULOVÝM KOHOUTEM.

TLOUŠŤKA IZOLACE PRO TOPNOU VĚTEV 140 mm A PRO VRATNOU VĚTEV 100 mm. VLASTNOSTI IZOLACE A OPLECHOVÁNÍ BUDOU DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY.

Saved: 25.3.2019 12:09:30 / File: 0245_305_51_2661_527_odbocka_na_ignov_lornow_bod_828-829_830-831_831-832.dwg / Name: Celadnik, Michal