



POTRUBÍ HORKÁ VODA PŘÍVOD KKS KÓD HVP-400-03001-CS A POTRUBÍ HORKÁ VODA VRAT HVV-400-03009-CS, BEZEŠVÉ POTRUBÍ EN 10216-2 Ø406.4x8.8

VEŠKERÉ KONCE POTRUBÍ SE MUSÍ UPRAVIT NA STAVBĚ NA POTŘEBNOU DÉLKU

PROVEDENÍ PEVNÉHO BODU DLE VÝKRESU 0245 305 51 2665 513 PEVNÝ BOD

DIMENZE ODBĚRU NA TN KOLDŮM BUDE S POTRUBÍ Ø355,6 x 8. KULOVÉ KOHOUTY DN350, PN40 BUDOU S ELEKTROPOHONEM, NA VRATNÉ VĚTVY BUDE KULOVÝ KOHOUT OPATŘEN OBTOKEM DN65 S RUČNÍM KULOVÝM KOHOUTEM. TLOUŠŤKA IZOLACE PRO TOPNOU VĚTEV 140 mm A PRO VRATNOU VĚTEV 100 mm. VLASTNOSTI IZOLACE A OPLECHOVÁNÍ BUDOU DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY.

STÁVAJÍCÍ SEKČNÍ UZÁVĚR SU10 BUDE ODSTRANĚN A NAHRAZEN NOVÝM SU10 NA NOVÉ POZICI, PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SEKČNÍHO UZÁVĚRU BUDE POTRUBÍ DOPOJENO BEZEŠVÍM POTRUBÍM EN 10216-2 Ø406.4x8.8

PRO SEKČNÍ UZÁVĚRY SU10 SE MUSÍ VYTVOŘIT BETONOVÁ PATKA 954 PRO KLUZNÉ ULOŽENÍ (0245_305_51_2665_512_KLUZNE_ULOZENI_TYP_KU-B) VČETNĚ OBSLUŽNÉ LÁVKY (BETONOVÉ KONSTRUKCE A OBSLUŽNÁ LÁVKA JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACE).

Saved: 19.3.2019 15:25:15 / File: 0245_305_51_2661_529_odbocka_tn_koldum.dwg / Name: Celodnik, Michal