


POZ	NÁZEN	HMOTNOST	MNOŽSTVÍ
1	Potrubní objímka DA 406.4	23	1 ks
3	Šestihraná matice M30	0.22	2 ks
4	Pružinový závěs	40	1 ks
5	Zavrtný šroub	0,75	1 ks
6	Navařovací plech s okem	2.35	1 ks
7	Zavitová tyč M30	2.35	500 mm
8	Vidlice s čepem	2.7	1 ks
	TOTAL WEIGHT [kg]	76.02	



Výkres	Číslo patky	Typ uložení na trase	Název	DN	Počet [ks]	Zatížení teplý stav [N]			Studený stav [N]		
						FX	FY	FZ	FX	FY	FZ
0245_305_51_2665_517	825	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-E	400	2			-22520			-22722
0245_305_51_2665_517	826	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-E	400	2			-30426			-22020
0245_305_51_2665_517	827	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-E	400	2			-39111			-22520
0245_305_51_2665_517	828	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-E	400	2			-30667			-30426
0245_305_51_2665_517	829	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-E	400	2			-15220			-39111
0245_305_51_2665_517	831	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-E	400	2			-27339			-30667
0245_305_51_2665_517	837	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-E	400	2			-21744			-15220

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV			
Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Bilfinger Tebodín Czech Republic s.r.o. <i>This drawing is intellectual property of the company Bilfinger Tebodín Czech Republic s.r.o.</i>		Veškerá data na magnetických či optických nosičích jsou platná pouze ve spojení s uvolněnou dokumentací. <i>All data of magnetic and optical disks are valid only together with approved documentation.</i>	
Projekt / Project REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPÁJEČE LITVÍNŮV ÚSEK SEKČNÍ UZÁVĚRY SU3 - SEKČNÍ UZÁVĚRY SU 10		Zpracovatel / Created by  Bilfinger Tebodín Czech Republic, s.r.o. Prvního pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8	
Zákazník / Client SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s TEPLÁRENSKÁ 2, MOST - KOMOŘANY		Bilfinger Tebodín	
Vypracoval / Elaborated by Ing. M. ČELADNÍK	Zodpovědný projektant / Checked by Ing. M. ČELADNÍK	Vedoucí oddělení / Department Manager Ing. M. PAPEŽ	Vedoucí projektu / Project Manager P. KEŠNER Datum / Date 01/2019
Objekt / Building PS05 3. ETAPA		Stupeň / Phase DPS	
Část / Part D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.5 TEPELNÝ NAPÁJEČ	PR	Technická zpráva / Report No. 2680 501	Počet A4 / Number A4 2
Název výkresu / Drawing Title PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-E		Skartační znak / Discard S10	Měřítko / Scale 1:20
		Archivní číslo / Drawing No. 0245-305-51 2665 517	Kopie Copy