

REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPAJEČE LITVÍNŮV
SITUACE 2



LEGENDA:

- KU-A – KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-A DLE VÝKRESU 0245-306-51/2665 605
- KU-B – KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-B DLE VÝKRESU 0245-306-51/2665 606
- KU-C – KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-C DLE VÝKRESU 0245-306-51/2665 607
- PB-A – PEVNÝ BOD TYP PB-A-C DLE VÝKRESU 0245-306-51/2665 608
- PB-B – PEVNÝ BOD TYP PB-B DLE VÝKRESU 0245-306-51/2665 609

POZNÁMKY:

VYPOUŠTĚNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ VYPOUŠTĚCÍHO POTRUBÍ DN40 V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH DANÉHO ÚSEKU. VYPOUŠTĚCÍ POTRUBÍ BUDE UKONČENO PŘÍVAROVACÍM KULOVÝM KOHOUTEM DN40. CELKOVÝ POČET VYPOUŠTĚNÍ V RÁMCI III. ETAPY BUDE 28KS. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH VYPOUŠTĚNÍ BUDE STANOVENO V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO PROFILU VEDENÍ POTRUBÍ.

ODVZDUŠNĚNÍ BUDE PROVEDENO V DN25 VČETNĚ KULOVÉHO KOHOUTU DN25/PN40 V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH DANÉHO ÚSEKU. CELKOVÝ POČET ODVZDUŠNĚNÍ V RÁMCI III. ETAPY BUDE 26KS. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ODVZDUŠNĚNÍ BUDE STANOVENO V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO PROFILU VEDENÍ POTRUBÍ.

...	...	...	...	...
Index	Změna / Revision	Datum / Date	Vypracoval / Elaborated by	
SOURADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV				
Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o. Veškerá data na magnetických či optických nosičích jsou platná pouze ve spojení s ověřenou dokumentací. This drawing is intellectual property of the company Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o. All data of magnetic and optical disks are valid only together with approved documentation.				
Projekt / Project REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPAJEČE LITVÍNŮV ÚSEK SEKČNÍ UZÁVĚRY SU - SEKČNÍ UZÁVĚRY SU 10			Zpracoval / Created by Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. Převážná příjma 22420, Karlin, 186 02 Praha 8	
Zákazník / Client SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. TEPLÁRENSKÁ 2, MOST - KOMORANY			Vedoucí projektu / Project Manager P. KEŠNER	
Vypracoval / Elaborated by Ing. M. ČELADNÍK			Datum / Date 01/2019	
Zodpovědný projektant / Checked by Ing. M. ČELADNÍK			Stupeň / Phase DPS	
Vedoucí oddělení / Department Manager Ing. M. PAPEŽ			Objekt / Building PS06	
Objekt / Building ETAPA 3			Technická zpráva / Report No. 2680 601	
Část / Part D.2.6 DOKUMENTACE TECHNIČKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.6 PROVIZORNÍ NÁPOJENÍ			Počet listů / Number of pages 12	
Název výkresu / Drawing Title SITUACE 2			Staniční znak / Station mark S10	
			Měřítko / Scale 1:250	
			Aktivní číslo / Drawing No. 0245-306-51/2661 603b	
			Kopie Copy	