

 REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPAJEČE LITVÍNOV
SITUACE 5



LEGENDA:

- KU-A – KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-A DLE VÝKRESU 0245–306–51/2665 605
KU-B – KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-B DLE VÝKRESU 0245–306–51/2665 606
KU-C – KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-C DLE VÝKRESU 0245–306–51/2665 607
PB-A – PEVNÝ BOD TYP PB-A–C DLE VÝKRESU 0245–306–51/2665 608
PB-B – PEVNÝ BOD PB-B DLE VÝKRESU 0245–306–51/2665 609

POZNÁMKY:

VYPOUŠTĚNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ VYPOUŠTĚČÍHO POTRUBÍ DN40 V NEJNÍŽŠÍCH MÍSTECH DANÉHO ÚSEKU. VYPOUŠTĚČÍ POTRUBÍ BUDE UKONČENO PŘÍVAROVACÍM KULOVÝM KOHOUTEM DN40. CELKOVÝ POČET VYPOUŠTĚNÍ V RÁMCI III. ETAPY BUDE 28KS. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH VYPOUŠTĚNÍ BUDE STANOVENO V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO PROFILU VEDENÍ POTRUBÍ.

ODVZDUŠNĚNÍ BUDE PROVEDENO V DN25 VČETNĚ KULOVÉHO KOHOUTU DN25/PN40 V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH DANÉHO ÚSEKU. CELKOVÝ POČET ODVZDUŠNĚNÍ V RÁMCI III. ETAPY BUDE 26KS. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ODVZDUŠNĚNÍ BUDE STANOVENO V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO PROFILU VEDENÍ POTRUBÍ.

...		...		...	
Index	Změna / Revision	Datum / Date		Vypracoval / Elaborated by	
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV					
Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o. This drawing is intellectual property of the company Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.			Veškerá data na magnetických či optických nosičích jsou platná pouze ve spojení s uvolněnou dokumentací. All data of magnetic and optical disks are valid only together with approved documentation.		
Projekt / Project REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPAJEČE LITVÍNOV ÚSEK SEKČNÍ UZÁVĚRY SU3 - SEKČNÍ UZÁVĚRY SU 10			Zpracoval / Created by  Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. Prvního pluku 224/20, Katín, 188 00 Praha 8		
Zákazník / Client SEVEROČESKÁ TEPLARENSKÁ a.s. TEPLARENSKÁ 2, MOST - KOMŮRANY			BILFINGER Bilfinger Tebodin		
Vypracoval / Elaborated by Ing. M. ČELADNÍK	Zodpovědný projektant / Checked by Ing. M. ČELADNÍK	Vedoucí oddělení / Department Manager Ing. M. PAPEŽ	Vedoucí projektu / Project Manager P. KEŠNER	Datum / Date 01/2019	
Objekt / Building PS06 ETAPA 3			Stupeň / Phase DPS		
Část / Part D.2.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.6 PROVIZORNÍ NÁPOJENÍ			Technická zpráva / Report No. 2680 601 Počet A4 / Number A4 10		
Název výkresu / Drawing Title SITUACE 5			Skartační znak / Discard S10 Mřížka / Scale 1:250		
			Archivní číslo / Drawing No. 0245-306-51/2661 603e		
			Kopie Copy		