

Protokol Technického dozoru investora (TDI)

1. Základní údaje

- **Název akce:** Výstavba fotovoltaické elektrárny obec Lásenice

- **Smluvní strany:** TDI – Ing. Libor Kočí

investor: Bc. František Fojt, starosta

zhotovitel: Luděk Kučera, jednatel

- **Datum vystavení:** 15.4.2026

2. Předmět

Odsouhlasení technických a finančních změn v průběhu realizace na objektech ČOV, OÚ, MŠ a HZS.“

3. Popis a stanovisko TDI ke každému objektu

- **ČOV:** TDI potvrzuje, snížení o 1 panel a jeden výkonový optimizér. Technické řešení považuje za vyhovující. Tím dochází ke snížení nákladů o 4850Kč
- **OÚ:** TDI prověřil nutnost víceprací (15 950 Kč) a potvrzuje, že jejich rozsah a cena odpovídají skutečnosti. Navýšení došlo kvůli montáži Trina 510 TSM-NEG18R.28 Vertex S+, dual glass
- **MŠ:** TDI potvrzuje, snížení počtu kusů panelů o 2ks a snížení počtu výkonových optimizérů o 2ks. Technické řešení považuje za vyhovující. Tím dochází ke snížení nákladů o 14050Kč
- **MŠ:** Požadavek investora na instalaci zásobníku vody do systému přetoků, instalace elektrické patrony 12kW. Tím dochází ke zvýšení nákladů o částku 16200Kč
- **MŠ:** Nové propojení domovního rozvaděče RH2 kabelem CYKY-J 5x10mm² o délce 55m. Stávající kabel AYKY 4x6mm² nevyhovuje průřezem pro potřeby instalované FVE, z tohoto důvodu bude kabel AYKY 4x6mm² nahrazen kabelem CYKY-J 5x10mm². Tím se zvýší náklady o částku 18500Kč
- **HZS:** TDI potvrzuje, snížení počtu kusů panelů o 2ks a snížení počtu výkonových optimizérů o 2ks. Technické řešení považuje za vyhovující. Dále nebude realizováno oplocení pro bateriové úložiště, které bude instalováno uvnitř objektu, kde budou doplněny protipožární dveře. Tím dochází ke snížení nákladů o 18300Kč

- **Energetický management:** TDI potvrzuje, rekonstrukce rozvaděčů pro sdílení energie dle připojovacích podmínek EG.D a připojení zásobníku vody do systému přetoků. Tím došlo k navýšení ceny o 18100Kč

4. Finanční rekapitulace

- TDI konstatuje, že celkový finanční dopad všech změn činí **+31 550 Kč** bez DPH a doporučuje objednateli tyto změny akceptovat formou Změnového listu.

V Dlouhé Vsi dne 15.4.2026

REVIZNÍ TECHNIK ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
A HROMOSVODŮ
Ing. Libor Kočí
Dlouhá Ves 218, 342 01 Sušice
Tel.: +420 723 816 869
IČ: 014 26 656, DIČ: CZ8207031998