

Zadavatel:
Obec Klapý
Klapý 200
411 16 Klapý
IČ: 00263796

Administrátor veřejné zakázky:
Allo Tender s.r.o.
Radlická 2000/3
150 00 Praha 5
IČ: 24658031

VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE § 98 A 99 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

**Veřejná zakázka
„Kanalizace a ČOV Klapý“**

uveřejněná na profilu zadavatele a zadávaná v užším podlimitním řízení

V Praze dne 03. 07. 2020

Dotaz č. 4

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, žádáme o zodpovězení následujících dotazů:

Podle ustanovení § 92 odst. 1 zákona platí, že „technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, pokud zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce obsahuje a) dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj. Prováděcí vyhláška č. 169/2016 Sb. pak v § 2 odst. 1 písm. a) uvádí, že „Dokumentací podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek je dokumentace, která rozsahem odpovídá prováděcí dokumentaci pro provádění staveb podle vyhlášky o dokumentaci staveb. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v ustanovení § 3 Projektová dokumentace pro provádění stavby uvádí, že „Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 13 k této vyhlášce“.

Kontrolou zveřejněné projektové dokumentace a soupisu stavebních prací včetně výkazu výměr jsme zjistili následující nedostatky a nesrovnalosti:

Dotaz č. 1:

Ve zveřejněné zadávací dokumentaci v projektové části chybí dokladová část. Zveřejní zadavatel dokladovou část k předmětné veřejné zakázce tak, aby si účastník mohl ověřit, že je zveřejněná projektová dokumentace zpracována podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek a je dokumentací, která rozsahem odpovídá projektové dokumentaci pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb?

Dotaz č. 2:

Zveřejněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr není zpracovaný v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb.:

a) není členěn na stavební a technologické objekty

b) nejsou uvedeny položky k nacenění úprav potoka Klapý

c) absence ocenění strojního soupisu ČOV (uvedeno ve výkazu jako komplet)

d) absence výztuže, nebo alespoň procento vyztužení železobetonových nádrží

e) obsahuje ceny za jednotku

f) obsahuje názvy výrobků (Ekomont, Klasik, HET, Reta, Ideal, ČS-65-KDFV apod.) obsahuje nepřipustné odkazy na konkrétní výrobky a dodavatele, což porušuje zákaz diskriminace

90 311271177RT4 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm m2 92,74 0,00 0,00 0,17 16,19 RTS
komentář: 91 59321872 Překlad nosný Ytong NOP 300-1300 kus 8,00 0,00 0,00 0,08 0,65 92

59321895 Překlad nosný Ytong NOP 300-2000 kus 5,00 0,00 0,00 0,13 0,63 93 59321867.A Překlad nosný Ytong NOP 300-2250 kus 1,00 0,00 0,00 0,14 0,14 94 317941123RU5 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 t 0,70 0,00 0,00 1,10 0,77

724 Strojní vybavení 0,00 0,06 66 724149101R00 Montáž čerpadel stroj.ponorných do 40 l, bez potr. kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 42611099 Čerpadlo ponorné kalové 65-KDFU-130-10 kus 2,00 0,00 0,00 0,03 0,06 RTS komentář: KDFU Ponorná čerpadla. Použití: Ponorná kalová čerpadla jsou určena pro čerpání vody znečištěné obsahem bahna, jílu, písku, kamenné drtě a podobných hmot abrazivního účinku s celkovým podílem přímisenin max. 30% hmotnosti. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C Max. hustota čerpané kapaliny 1200 kg.m⁻³ Hodnota pH v rozsahu 5 - 7,5 pH Max. ponor čerpacího soustrojí 10 m Mimo vertikální pracovní polohu mohou čerpadla pracovat také ve vodorovné nebo šikmé poloze. Lze je výhodně použít zejména ve stavebnictví, při výkopových a melioračních pracích, při odstraňování následků povodní, např. odvodňování zatopených sklepů, suterénů apod. Čerpadla "nejsou" vhodná pro čerpání vody obsahující oleje a uhlovodíky. Konstrukce: Čerpadla jsou jednostupňová a spolu s elektromotorem tvoří jeden celek. Rotor je uložen ve valivých ložiskách s tukovým mazáním. Ve vinutí motoru jsou zabudovány bimetalové hlídače teploty, chránící jej před poškozením. Proti vniknutí vody z hydraulické části je elektromotor chráněn mechanickou ucpávkou se stálým olejovým uzávěrem a mazáním z olejové vany. Materiálové provedení: Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů: oběžné kolo – nástrojová ocel hřídel – korozivzdorná ocel matice oběžného kola – korozivzdorná ocel pouzdro, vnější šrouby – korozivzdorná ocel Převážná část konstrukčních dílů čerpadla je z lehké hliníkové slitiny a z ocelových pogumovaných výlisků se značnou mechanickou odolností. Příslušenství a vybavení: 1. Přípojný kabel v délce 15 m. 2. Výtlačná požární hadice v délce 20 m s namontovanými půlspojkami na obou koncích u typů 65-KDFU a 80-KDFU, u typových velikostí 100- KDFU a 125-KDFU je hadice připevněna na výtlačném koleně sponkami a její druhý konec je opatřen šroubením. 3. Sada montážního nářadí, obsahující k liče maticové, k liče trubkové s rukojetí a klíč hákový na rychlospojku u resp. šroubení výtlačné hadice. 4. Druhou hydraulikou u čerpadla 80-KDFU, obsahující oběžné kolo o průměru 130 mm a sací vík o (na požadavek). Výše uvedená čerpací technika je jen část nabídky sortimentu Sigma Group a.s. Sigma Group a.s. staví na zkušenostech pramenících z dlouholeté tradice, kvalifikace a spolehlivosti. Dbá na trvale vysokou značkovou kvalitu, vlastní certifikát kvality podle EN ISO 9001. Produkce společnosti je ve své většině určena především ke kompletaci ucelených technologických uzlů a souborů v průmyslově-zemědělské a komunální sféře i dalších zónách. Dodávaná čerpadla jsou též hlavním zařízením, která jak o ucelenou dodávku – čerpací stanice – projektují, kompletují a dodávají sesterské inženýrské organizace SIGMA. Více informací o firmě SIGMA a nabídce jejích produktů na www.sigma.cz.

765 Krytina tvrdá 0,00 6,67 169 765310085RAA Zastřešení pálenou krytinou, jednoduché m2 126,00 0,00 0,00 0,05 6,52 170 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 171 765313131RS1 Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči m 14,50 0,00 0,00 0,01 0,13 172 RTS k komentář: 173 765901001R00 Montáž podstřešní fólie m2 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 67352201 Fólie hydroizol. difúzní třívrstvá PK-FOL HP 130 m2 126,00 0,00 0,00 0,00 0,02 RTS k komentář: 175 70921401 Síť ochranná proti ptákům PP š. 2,7 m oko 20x20 mm m2 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS k komentář: Pro taškovou krytinu z Hranic, ze Stodu a Šlapanic. rozměr role 1,5 x 50 m Vysoce difúzní pojistná hydroizolační fólie, třívrstvá, složená ze dvou ochranných vrstev PP a speciálního mikroporézního filmu. Pro pokládku přímo na tepelnou izolaci či bednění, rychlá a snadná montáž díky svým pevnostním parametrům. Plná funkce jen v kombinaci se střešní krytinou, jak o provizorní zakrytí jen dočasně, viz pravidla dle ČSN 73 19 01. 202-020 Síťový systém bez uzlový, použití pro drobné ptáky y materiál PP 1,0 šíře 2,7 - 6 - 10 m

D1 Technologie 0,00 0,00 138 001.001R00 Elektro přípojka, kompletní dodávka soubor 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 001.002R00 Technologické elektro, MaR, stavební elektro, kompletní dodávka soubor 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 01.003R00 D+M technologie ČOV - strojní vybavení soubor 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 0,00 20,03 38 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS komentář: 39 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS komentář: 40 28614290 Trubka kanal. korug. DN 160x6000 mm kus 155,00 0,00 0,00 0,01 1,32 RTS komentář:

41 28614292 Trubka kanal. korug. DN 250x6000 mm kus 675,00 0,00 0,00 0,02 14,78 RTS komentář: 42 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 m 2 791,00 0,00 0,00 0,03 RTS komentář: 43 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 604,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS komentář: 44 28614293 Trubka kanal. korug. DN 300x6000 mm kus 110,00 0,00 0,00 0,03 3,18 RTS komentář: 45 877373121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 kus 165,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS komentář: 46 286544962 Odbočka 45° kanal.na KG PRAGMA+ID DN 250/160 PP kus 145,00 0,00 0,00 0,00 0,57 RTS komentář: 47 286544965 Odbočka 45° kanal.na KG PRAGMA+ID DN 300/160 PP kus 20,00 0,00 0,00 0,01 0,14 RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se do rozpočtují přírůžkou za každý další spoj pol. 877 ..-2121 V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek . Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektro tvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121 podle množství a průměru potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací. V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátne se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %. Objednací číslo: PR10-160/6 Použití: systém korugovaných PP trubek a tvarovek je systém pro splaškovou i dešťovou kanalizaci Materiál: polypropylen (PP-HM) Rozměr: délka 6 m Vlastnosti: minimální kruhová tuhost SN 10 k N/m2 vysoká houževnatost a nárazu vzdornost odolnost vůči vysokým teplotám (trvale do 60°C, krátkodobě do 100°C) teplota při pokládce -10°C až + 50°C možnost bezproblémového napojení na hladké systémy HT a KG vysoká chemická odolnost vysoká odolnost stěny proti otěru zaručená životnost minimálně 100 let IDEAKG250/160 Použití: systém korugovaných PP trubek a tvarovek je systém pro splaškovou i dešťovou kanalizaci Materiál: polypropylen (PP-HM) Vlastnosti: minimální kruhová tuhost SN 10 k N/m2 vysoká houževnatost a nárazu vzdornost odolnost vůči vysokým teplotám (trvale do 60°C, krátkodobě do 100°C) teplota při pokládce -10°C až + 50°C možnost bezproblémového napojení na hladké systémy HT a KG vysoká chemická odolnost vysoká odolnost stěny proti otěru zaručená životnost minimálně 100 let IDEAKG300/160 Použití: systém korugovaných PP trubek a tvarovek je systém pro splaškovou i dešťovou kanalizaci Materiál: polypropylen (PP-HM) Vlastnosti: minimální kruhová tuhost SN 10 k N/m2 vysoká houževnatost a nárazu vzdornost odolnost vůči vysokým teplotám (trvale do 60°C, krátkodobě do 100°C) teplota při pokládce -10°C až + 50°C možnost bezproblémového napojení na hladké systémy HT a KG vysoká chemická odolnost vysoká odolnost stěny proti otěru zaručená životnost minimálně 100 let

Dotaz č. 3:

Shledáváme nedostatky ve výkresové části jednotlivých objektů, u objektu ČOV chybí:

a) výkresy ČOV, situační výkres ČOV (popis stavebních objektů, patrné oplocení, rozměry, terénní úpravy, propojovací potrubí a jeho podélný profil Parschallův žlab, apod.)

b) statický výpočet

c) podrobné výkresy ČOV, řezy, výkopy, střecha, krov, oplocení, terénní úpravy apod. (výkresy jsou pouze patrné v části projektové dokumentace - elektropřípojka)

Dotaz č. 4:

Shledáváme nedostatky ve výkresové části jednotlivých objektů, u objektu kanalizace chybí:

a) strojní výkres ČS

b) přiložen výpis šachetních dílů na výrobce Betonika Plus a šachtová dna PERFECT

Na základě výše uvedeného a s ohledem, že zveřejněná zadávací dokumentace není v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, žádáme zadavatele, aby upravil zadávací dokumentaci tak, aby byla v souladu se zákonem a prodloužil lhůtu pro podání nabídek o celou její původní lhůtu, nebo aby zadávací řízení zrušil.

Odpověď č. 4

Zadavatel eviduje žádost o vysvětlení a sděluje, že momentálně prověřuje projektovou dokumentaci jako celek. Současně si je Zadavatel vědom své povinnosti dle ust. § 98 odst. 4 ZZVZ.

Dotaz č. 5

Zadavatel v čl. 15 B vymezuje požadavky na členy realizačního týmu. Náš dotaz se týká osoby stavbyvedoucího a jeho zástupce. Zadavatel u obou požaduje doložit zkušenosti s realizací 3 staveb

spočívajících ve výstavbě gravitační kanalizace a ČOV uskutečněných v posledních pěti letech v min. hodnotě 30 respektive 20 mil. Kč bez DPH. Žádáme zadavatele, aby z kvalifikační dokumentace odstranil požadavek na rozhodné pětileté období. Zadavatel si musí uvědomit, že to, aby jedna osoba realizovala v pěti letech tři výstavby kanalizace a ČOV ve výše uvedených hodnotách není v praxi zhora možné. To, jakým způsobem Zadavatel vymezil tento požadavek, vede uchazeče k úvahám, zda Zadavatel úmyslně neomezuje okruh možných dodavatelů a neposkytuje výhodu pouze velmi omezenému okruhu možných dodavatelů. Žádáme Zadavatele, aby splnil svoji úlohu řádného hospodáře veřejných prostředků a stanovil kvalifikační požadavky tak, aby dodržel ustanovení § 6 odst. 1 a 2 Zákona č. 134/2016 Sb.

Odpověď č. 5

Zadavatel upravuje kvalifikaci pro stavbyvedoucího, a to tak, že nově zní

-1 osoba v pozici stavbyvedoucího, která musí splňovat :

- a) minimálně 4 let praxe v oboru vodohospodářských staveb;
- b) ukončené VŠ nebo SŠ stavebního zaměření;
- c) autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr nebo technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství;
- d) zkušenost s realizací nejméně 3 dokončených vodohospodářských staveb, kde byla výstavba gravitační nebo tlakové kanalizace a ČOV ve finančním objemu 30 mil. Kč bez DPH za každou zakázku

Zadavatel upravuje kvalifikaci pro zástupce stavbyvedoucího, a to tak, že nově zní

- 1 osoba v pozici „zástupce stavbyvedoucího“, která musí splňovat:

- a) minimálně 4 let praxe v oboru vodohospodářských staveb;
- b) ukončené SŠ stavebního zaměření;
- c) autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr nebo technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství;
- d) zkušenost s realizací nejméně 3 dokončených vodohospodářských staveb, kde byla výstavba gravitační nebo tlakové kanalizace a ČOV ve finančním objemu 20 mil. Kč bez DPH za každou zakázku.

Současně si je Zadavatel vědom své povinnosti dle ust. § 98 odst. 4 ZZVZ.

OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST

Zadavatel, s ohledem na úpravu zadávací dokumentace ve smyslu kvalifikace rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídky do **15. 07. 2020 do 10:00hod.**

S pozdravem,

Mgr. Eva Kaiserová,
Allo Tender s.r.o.