



architektonická
kancelář

AKCE:

REKONSTRUKCE
DOLNÍHO DVORA A
PŘÍLEHLÝCH
KONSTRUKCÍ BUDOV
FZÚ CUKROVARNICKÁ

STAVEBNÍK (INVESTOR):

Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
Na Slovance 2
169 00, Praha 8

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

7s architektonická kancelář s.r.o.
Dejvická 919/38
160 00, PRAHA 6, BUBENEČ
IČ: 281 88 845
Tel.: +420 222 365 055
Email: info@7s.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Mgr.Ing.arch.WIESLAW KUBICA
Oldřichovice 639
739 61, Třinec 1
Telefon: +420 602 444 722
Email: kubica@7s.cz

PROJEKTANT:

Mgr.Ing.arch.WIESLAW KUBICA
7s architektonická kancelář s.r.o.
Dejvická 919/38
160 00, PRAHA 6, BUBENEČ
Telefon: +420 777 534 177
Email: info@7s.cz

VYPRACOVAL:

Mgr.Ing.arch.WIESLAW KUBICA, Jiří Kaňka

NÁZEV VÝKRESU:

TECHNICKÁ ZPRÁVA
DODATEK 01

STUPEŇ PROJEKTU:

JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE
ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
DUR+DSP+DPS

MĚŘÍTKO:

DATUM:

6 / 2014

NÁZEV SO/IO:

DVŮR-ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO/IO:

IO 01

ČÍSLO VÝKRESU:

D.2.1a

ČÍSLO PARÉ:

V prostoru dvora je navržena kabelová chránička. Je určena pro kabelové rozvody metalické nebo optické nízkého napětí - slaboproudu . Nebude použita pro rozvody silové!

Chránička bude tvořena z jednoho potrubí - např. kopoflex o co největším průměru KF 09200. Do potrubí se vloží 3 ks trubek HDPE 06025.

Šachta bude provedena jako kabelová komora:

Vysokohustotní polyethylen (HDPE)

Zatížitelnost víka B 125

Vnitřní vrchní rozměr 610 x 910mm

Vnější vrchní rozměr 675 x 990mm

Dolní vnitřní rozměr 690 x 985mm

Dolní vnější rozměr 800 x 1 095mm

Hloubka komory 760mm

V zemi budou chráničky uloženy v souladu s ČSN 736005 v kabelovém loži z kopaného písku nebo proseté zeminy, zakryty plastovými deskami s minimálním krytím 40 cm, nad kterými bude položena oranžová fólie š. 22 nebo 33 cm. Rýha bude zasypána hutněnou zeminou. Ve vozovce bude uložen s minimálním krytím 80 cm.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich řádné vytyčení s udáním hloubky uložení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových prací a aby bylo možno při jejich křížování dodržet vzdálenosti předepsané normou ČSN 73 6005.