










[illegible]

ZNAČKA	POPIS
D...	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
UV	ULIČNÍ VPUST
OŽ	ODVODŇOVACÍ ŽLAB
Š	ŠACHTA
ČK	ČISTICÍ KUS
R	REDUKCE
KT,PVC	MATERIÁLOVÉ PŘEVODENÍ
LAPAČ	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
H	HYDRANT, ZEMNÍ SOUPRAVA

značka
pumpa, výtok
dešťová vpust
šoupě, hydrant
kanál, poklop

strom

1	NEFUNKČNÍ VEDENÍ "ÚT",UKONČENO
2	ŠACHTA NENALEZENA
3	ŠACHTA Š10, VNITŘNÍ Ø1m, dno 272,17
4	UZAVÍRAČÍ ARMATURA OSAZENÁ V RAMCI ŠACHTY
5	ŠACHTA SPADÍŠTOVÁ Š5, VNITŘNÍ Ø1m, dno 268,38
7	ŠACHTA JIMKA, SVĚTLOST 3,1x1,42m, HL. 4,75m
8	STARTOVACÍ ŠACHTA PRO PROTLAK 1x1,6m, HL. 3,24m
9	ŠACHTA SPADÍŠTOVÁ Š15, VNITŘNÍ Ø1m, dno 268,58
10	ŠACHTA VODOVODNÍ Š16, VNITŘNÍ Ø0,8m, dno 271,96
Š17	ŠACHTA S PŘEPÁŽKOU, VNITŘNÍ Ø1m, dno 270,34
Š18	ŠACHTA DRENÁŽNÍ, VNITŘNÍ Ø1m, dno 270,56, zpětná klapka "HL710"
Š19	ŠACHTA DRENÁŽNÍ, VNITŘNÍ Ø1m, dno 270,55, zpětná klapka "HL710"

	— STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
	— NÍZKOTLAKÝ PLYNOVOD
	— STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD
	— VODOVODNÍ POTRUBÍ
	— VEDENÍ-NEZNAMÝ PRŮBĚH
	— POTRUBÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU
	— POTRUBÍ CHLADICÍ VODY
	— POTRUBÍ ÚT
	— KOLEKTOR
	— ELEKTRICKÉ KABELY
	— DUSÍK
	— PLYNY "A,O,H"
	— CHRÁNIČKA POTRUBÍ

	— tl. žáry 0,6mm — ROZVOD JE PŘEDMĚTEM REKONSTRUKCE
	— tl. žáry 0,25mm — ROZVOD NENÍ PŘEDMĚTEM REKONSTRUKCE
	— KANALIZACE Z TRUB PLASTOVÝCH
	— KANALIZACE Z TRUB KAMENINOVÝCH
	— KANALIZACE Z TRUB LITINOVÝCH
	— ŠOUPÁTKO SE ZEMNÍ SOUPRAVOU, POKLOPEM
	— UZAVÍRACÍ ARMATURA V ŠACHTĚ
	— PODZEMNÍ HYDRANT DN80, POKLOP
	— ŠACHTY
	— ZPĚTNÁ ARMATURA DLE ČSN EN 13564, TYP "o"

ZNAČKA	POPIS
1	POTRUBÍ
2	PAŽENÍ ZÁTAŽNÉ, CELOPLOŠNÉ
3	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

[illegible]

- VÝŠKY UKONČENÍ JEDNOTLIVÝCH POTRUBÍ VIZ. VÝKRES ROZVINUTÝCH ŘEZŮ KANALIZACE
- VÝŠKOVÉ RELATIVNÍ ÚDAJE U POTRUBÍ KANALIZACE JSOU KÓTY DNA, ODČÍTANÉ OD PODLAHY MÍSTNOSTI VE KTERÉ SE POTRUBÍ NACHÁZÍ, NEBO OD TERÉNU V TOM, KONKRÉTNÍM MÍSTĚ
- TAM, KDE NEJSOU UVEDENY ÚDAJE O VÝŠKÁCH, MATERIÁLU, DN – NEJSOU ZNÁMY
- TAM, KDE JE OZNAČENO POTRUBÍ JAKO "PRŮBĚH NEZNAMÝ" – VYPLYÁVÁ Z KAMEROVÉHO PRŮZKUMU ODBOČUJÍCÍ POTRUBÍ, ALE NENÍ ZNÁMO, CO JE NA NĚJ NÁPOJENO – ODHAD, BUDE NÁPOJENO NALEZENÉ POTRUBÍ
- JE JASNÉ, ŽE V PRŮBĚHU STAVBY BUDE ZJIŠTĚN URČITÝ NESOULAD S TOUTO PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ. DODAVATEL BUDE TYTO SITUACE ŘEŠIT PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM, PROVOZOVATELEM OBJEKTŮ
- ÚDAJ UVEDENÝ NA JEDNOM KONCI POTRUBÍ, PLATÍ PRO CELÝ ÚSEK V RÁMCI DVORA, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- VŠECHNY UVEDENÉ KÓTY JSOU JEN INFORMATIVNÍ, SKUTEČNOST NUTNO OVĚŘIT SONDOU
- ÚDAJE V ZÁVORKÁCH JSOU ODHADNUTY
- ŠACHTY NA REKONSTRUOVANÝCH POTRUBÍCH BUDOU TAKÉ ZŘÍZENY NOVĚ, POKUD JSOU KRESLENY TUČNĚ
- ZPĚTNÉ ARMATURY OSÁZENÉ V DRENÁŽNÍCH ŠACHTÁCH, BUDOU DLE ČSN EN 13564, TYP "O", NAPŘ. "HL710"
- VŠECHNY ROZESTUPY PODZEMNÍCH SÍTÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN 73 6005 A TOUTO DOKUMENTACÍ

7s

AKCE: REKONSTRUKCE
DOLNÍHO DVORA A
PŘÍLEHLÝCH
KONSTRUKCÍ BUDOV
FZÚ CUKROVARNICKÁ

Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
Na Slovance 2
169 00, Praha 8

7s architektonická kancelář s.r.o.
Dejvická 919/38
160 03, PRAHA 6, BUDENEC
IČ: 281 88 845
Tel.: +420 222 365 066
Email: info@7s.cz

HEAŃE IZENYR PROJEKTU:
Mgr Inż. arch. WIESŁAW KUBICA
Cedřichovice 639
739 61, Třinec 1
Telefon: +420 602 444 722
Email: kubica@76.cz

Mgr. Ing. arch. WIESŁAW KUBICA
Okręgowiec 639
738 61, Tłuszcz 1
Telefon: +420 602 444 722
Email: kubica@7s.cz

VÝHRADOVATEL: Roman
Duchoslavský 21
190 00, Pr
tel: 604 747 780, email: duclosh@starnet
NÁZEV VÝHRAJŮ:

Situace-projektovaný stav

JEDNOSTUPOVÁ DOKUMENT
ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ PŮVO

DUR+DSP+DI

modified: 10/10/2014

DATE: 6/2

DVŮR AREÁLOVÁ KANALIZACE

VODA, PLYN		
SOHO:	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PÁRE:

IO 02	D.2.3	
-------	-------	--

--	--	--