

**Dodatečné informace č. 4 – vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Stavební úpravy budovy č.p. 206, parc. č. 107/4, k.ú. Grygov“
dle § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)**

Zadavatel: Obec Grygov
Se sídlem: Šrámkova 19, 783 73 Grygov
IČ: IČ: 00298875

Pověřená osoba: BM asistent s.r.o.
Se sídlem: Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc
IČ: 26796350

kontaktní os. organizátora: Ing. Richard Klimčák, tel.:+420777589792, e-mail: klimcak@bmasistent.cz

V souladu s § 98 a § 99 zákona uveřejňuje zadavatel následující vysvětlení dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“):

Dotaz č. 13¹

K dotazu č.12:

V dotazu jsou zmiňovány jednak hodnoty tloušťky šedého EPS a také hodnoty součinitele tepelné vodivosti lambda.

V odpovědi na dotaz je dopřesněna jen část dotazu, týkající se tloušťky šedého EPS. Šedý EPS se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda=0,039 \text{ W/m.K}$ se nevyrábí. Prosíme o objasnění.

Vysvětlení zadavatele

Zadavatel požaduje šedý EPS tl. 120 mm, $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$.

Dotaz č. 14

Ve výkaze výměr chybí demontáže stávajících rozvodů vody a kanalizace.

Vysvětlení zadavatele

Přidáváme položky do výkazu výměr:

č. pol. 722170801- Rozvod vody demontáž potrubí do 25 mm	45 metrů
č. pol. 721171803 - Demontáž kanalizace do 75 mm	25 metrů
č. pol. 721171808 - Demontáž kanalizace přes 75 mm	15 metrů

Dotaz č. 15

Potrubí vody a kanalizace ve výkaze výměr neodpovídá zakresleným rozvodům na výkresech.

Vysvětlení zadavatele

Oprava či doplnění položek ve výkazu výměr:

č. pol. 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	16,7 metru
č. pol. 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	4,5 metru
č. pol. 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	16 metru

¹ Číslování dotazů navazuje na předchozí dodatečné informace č. 3

č. pol. 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	2 metry
č. pol. 721174044 Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	2 metry
č. pol. 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	62 metrů
č. pol. 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	17 metrů
č. pol. 722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	62 metrů
č. pol. 722181212 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	17 metrů

Dotaz č. 16

V oddíle „vnitřní vodovod“ chybí veškeré armatury a nástěnky.

Vysvětlení zadavatele

Přidáváme položky do výkazu výměr:

č. pol. 722220111	20 ks
č. pol. 722220121	1 pár
č. pol. 722232044	8 ks
č. pol. 722231252	1 ks
č. pol. 722231073	1 ks
č. pol. 722231045	4 ks

Dotaz č. 17

Dle dodatečných informací se ruší sprchové vaničky, které budou nahrazeny odtokovými žlaby, a cena u vaniček má být nulová. V tom případě chybí ve výkaze výměr odtokové žlaby. Prosím o doplnění do výkazu výměr.

Vysvětlení zadavatele

Přidáváme položky do výkazu výměr:

č. pol. 725249300 (podlahový žlábek dl. 800 mm, výška 100 mm)	2 kusy
č. pol. 725249101 (montáž sprchových žlabů)	2 kusy

Dotaz č. 18

Ve výkaze výměr chybí splachovací nádržka k výlevce. Prosím o doplnění do výkazu výměr.

Vysvětlení zadavatele

Splachovací nádržku k výlevce nepožadujeme.

Dotaz č. 19

K elektrickému zásobníkovému ohřívači vody doporučujeme doplnit malou expanzní nádobu.

Vysvětlení zadavatele

Expanzní nádobu k elektrickému zásobníkovému ohřívači vody nepožadujeme.

Dotaz č. 20

Prosím o upřesnění stávající studny (hloubka, průměr, vzdálenost studny od objektu).

Vysvětlení zadavatele

Specifikace čerpadla již byla provedena v předchozích odpovědích (dodatečné informace č.1).

Dotaz č. 21

Zadavatel požaduje ve zdravotnické místo sprchové vaničky a zástěny – dlažbu v celé ploše s odtokovým žlabem - do které položky máme ocenit sprchový žlab?

Vysvětlení zadavatele

Viz. odpověď k dotazu č.17.

Doplňující informace zadavatele: Z důvodu dalších již dříve vznesených požadavků na vysvětlení z oblasti vytápění, jejichž doplnění vyžaduje delší časovou náročnost, dojde s největší pravděpodobností k dalšímu doplnění či úpravě výkazu výměr (dále „VV“). Proto Vám nyní neposíláme VV s aktuálně popsaným doplněním, ale ten bude zaslán spolu s vysvětlením k vytápění.

Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh a dodatečných informací je kromě profilu zadavatele zveřejněna také v elektronickém rozhraní zakázky na adrese <https://www.kdv.cz/bmasistent/>, identifikační číslo zakázky 0474486667.

V souvislosti s poskytnutým vysvětlením a úpravou zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **10. 12. 2021 do 12:00** hod.

V Olomouci, dne 29. 11. 2021

.....
Ing. Richard Klimčák
BM asistent s.r.o., jednatel