

VZ : „Výstavba RD na parcele č. 1547 v k.ú. Filipova Hut“

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Dle §98 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dotaz k zadávací dokumentaci:

Dotaz k upřesnění zadávací dokumentace Novostavba RD.

Dobrý den, prosím k upřesnění zadávací dokumentace: 1/ ve výkazu výměr v elektro části jsem nenašla položky k nacenění elektro rozvaděčů? 2/k nacenění okenních výplní bychom potřebovali znát přesnou specifikaci požadavku na bezpečnostní skla (jaké hodnoty a jakou funkci mají splňovat) 3/ ve výkazu výměr v záložce vlastní objekt - co znamená položka č. 243? Děkuji, s pozdravem

Odpověď:

ad 1) Zadavatel seznámil s podaným dotazem projektanta a bylo mu sděleno, že skutečně došlo k omylu a že došlo k chybě ve výkazu výměr, do něhož nebyly rozvaděče nedopatřením zahrnuty. S ohledem na to, že se nejedná o položku, která by zásadně měnila objem veřejné zakázky, rozhodl se zadavatel, že výkaz výměr (soupis prací) již měnit nebude a že tedy součástí nacenění soupisu prací (a tedy ani předmětu díla) **není dodávka elektro rozvaděčů. Zadavatel bude jejich dodávku v rámci realizace díla řešit samostatně (buď formou víceprací nebo samostatnou dodávkou jiného dodavatele.** Účastníci zadávacího řízení nechť ocení **všechny položky soupisu prací. Pokud soupis prací neobsahuje některé položky nutné k realizaci díla dle projektu, bude toto řešeno formou víceprací (změn smlouvy dle ust. § 222 ZZVZ) nebo samostatnými dodávkami jiných subjektů.**

ad 2) Vzhledem ke členění oken je požadavek bezpečnostního skla nadbytečný (bezpečnost je zajištěna dělicími sloupky a příčlemi), výplně postačují v provedení standardní izolační trojsklo.

ad 3) Položka č.243 odpovídá položce rozpočtu elektroinstalací: Domovní spínače a zásuvky - Zásuvky poř.č.1, č.pol. 11.084.721, po dohledání: Zásuvka Valena LIFE 2P+T CL. AS. Bílá 753180.

V Modravě, dne 12.3.2021

.....
za Obec Modrava
JUDr. Tomáš Samek, advokát