


Vyřizuje: Schejbalová
Tel.: 495 402 647
e-mail: schejbalova@tshk.cz
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447



Naše značka: 118116

v Hradci Králové dne: 20. 11. 2018

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

k veřejné zakázce malého rozsahu č. 118116 s názvem:

**„VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZATEPLENÍ OBJEKTU
MŠ TŘEBECHOVICKÁ A MŠ LUŽICKÁ**

1. Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
(příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka52)
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Zástupce: Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel TSHK
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hr. Králové, č. ú.: 636270217/0100
Tel. 495 402 640

Kontaktní osoba, telefon: Bc. Petr Macák, 603 560 164, macak@tshk.cz
Václav Lédl, DiS., 731 131 201, ledl@tshk.cz

(dále jen „TSHK“)

Jako zadavatel výše uvedeného výběrového řízení Vám předkládáme následující dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky malého rozsahu, které si vyžádal e-mailem dne 20. 11. 2018 jeden z potenciálních účastníků výběrového řízení.

1. Dotaz potenciálního účastníka:

V požadavcích je „*navržení opravy konstrukce střechy vč. statického zajištění stávajících atik*“ - v případě atik jde o nějaký konkrétní statický problém?

Odpověď zadavatele:

Atika objektu vykazuje poruchu v odtržení, na fasádě objektu je viditelná vodorovná prasklina v úrovni jejího založení.

Uchazeč navrhne sanaci atiky, kde vyhodnotí její opravu v souladu s prefabrikovaným konstrukčním systémem stavby a souvrstvím střešní skladby. V tomto se předpokládá součinnost se statikem.

Tyto dodatečné informace budou odeslány na adresy všech známých potenciálních účastníků a zároveň uveřejněny na profilu zadavatele:

<http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=81224c9c-c945-4bf7-9064-05a5b36ab6ee>

Lhůta pro podání nabídek končí dne **3. 12. 2018 v 10,00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ