

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

**Přístavba a nástavba ZŠ a MŠ
Doksy**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

- 1) ZTI, VYT - Zaslané výkazy výměr ani PD neobsahují dimenze potrubí u vodovodu, kanalizace, plynovodu a topení, velikosti a specifikace otopných těles atd., v PD chybí tabulka standardů zařizovacích předmětů.
- 2) ASŘ – ve výkresové dokumentaci chybí tabulky oken, dveří, zámečnických prvků, klempířských prvků, truhlářských výrobků atd.
- 3) Zelená střecha – chybí specifikace a druh ozelenění střechy, dále prosím o kontrolu množství, střecha pro ozelenění má být 240,37 m² a pro kačírek taktéž 240,37 m². Proč je výška substrátu tak vysoká - 30 cm, jedná se tedy o extenzivní či intenzivní střechu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel k dotazům uvádí následující:

- 1) Obecně lze konstatovat, že dimenze VYT nebude větší než 22, dimenze plynu nebude větší než DN40. Zařizovací předměty budou ve středním standardu. Výkony otopných těles jsou uvedeny v PD.
- 2) Okna, dveře a ostatní prvky jsou popsány v rámci vlastních výkresů a jednotlivých kapitol TZ. Klempířské a truhlářské prvky nejsou v rámci PD předepsány tabulkově, neboť jejich řešení je alternativní a je na rozhodnutí dodavatele dle jeho odbornosti a popisu v ostatních částech projektové dokumentace, popřípadě na základě prohlídky místa.
- 3) Střecha bude intenzivní s ohledem na zeleň. Její skladebný návrh je dle platných předpisů a norem.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

- 1) Elektro – VV v příloze – prosím o vysvětlení a bližší specifikaci vyznačených položek.
- 2) ASŘ – Střecha – klempířské prvky:
V TZ se uvádí, že mají být klempířské konstrukce z poplastovaného plechu. Klempířské konstrukce z poplastovaného plechu se vyrábí pouze na střechy z PVC krytiny, a to pouze prvky na kotvení. Žlaby, ani jiné prvky, se na šikmé střechy z poplastovaného plechu nevyrábí - pouze lakované, žárově vypalované barvy nanesené na pozinkovaný plech. Mohu nacenit klempířské prvky např. v barvě tmavě hnědá?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

- 1) Rozvaděče a ostatní prvky elektro nejsou definovány v rámci PD, neboť jejich řešení je alternativní a je na rozhodnutí dodavatele dle jeho odbornosti a popisu v ostatních částech projektové dokumentace, popřípadě na základě prohlídky místa plnění.

2) Klempířské prvky lze nacenit v tmavě hnědé barvě. Žlaby a ostatní prvky šikmé střechy budou z nepoplastovaného plechu.

Příloha ze strany tazatele:

- *Elektro - VV - dotazy*

V Brně, dne 9. 3. 2020

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele