

Zadavatel:

Obec Petrovice
Petrovice 529
PSČ 403 37
IČ: 00266922

Organizátor veřejné zakázky:

Allowance s.r.o.
Korunní 810/104
101 00 Praha 10
IČ: 26140136

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA ŽÁDOST UCHAZEČE O DODATEČNÉ INFORMACE
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH
ZAKÁZKÁCH

„Petrovice – II. etapa kanalizace“

vyhlášené ve věstníku veřejných zakázek ev. č.: 488716

Věc: „Petrovice – II. etapa kanalizace“ – odpovědi na dotazy

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali někteří z dodavatelů žádost o poskytnutí dodatečných informací. Tyto informace doručujeme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Znění dotazu č. 1:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr je dohromady cca. 921 m³ přebytečné zeminy s odvozem do 5 Km. Dále je zde položka za uložení sypaniny na skládku. Domnívám se, že zde ale chybí položka „**poplatek za uložení na skládku**“? Dále bych se chtěl zeptat, na jakou skládku do 5 Km zadavatel uvažuje, že se bude zemina a suť ukládat?

Odpověď na dotaz č. 1:

Výkop je nutné odvést k likvidaci např. na skládku do Ústí n/L. Výkop je doplněn ve výkaze výměr.

Doplněný výkaz výměr je přílohou těchto odpovědí na dotazy.

Znění dotazu č. 2:

Dotaz č. 2:

Zadavatel uvažuje o obsypání potrubí původní **vhodnou** zeminou (viz. Technická zpráva), ale současně v příčném řezu ve výkresu B4-1.5-1 uvažuje o alternativě (písek, stejnozrný štěrk, netříděný, zrnitý materiál All-in, drcené stavební materiály, původní vhodnou zeminu zrnitost do DN 200 – 22 mm). Co když se během prací zjistí, že původní zemina není vhodná, jaký bude použit materiál na zásyp? Pro případ použití jiného materiálu vhodného na zásyp než je původní zemina uchazeč žádá o doplnění výkazu výměr o tento vhodný materiál, který bude použit v případě nevhodné zeminy.

Odpověď na dotaz č. 2:

Obsyp potrubí je štěrkopísek, doplněno ve výkaze výměr.

Doplněný výkaz výměr je přílohou těchto odpovědí na dotazy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Znění dotazu č. 3:

Dotaz č. 3:

V Souhrnné technické zprávě, v odstavci 3. se uvádí, že zakončení každé vedlejší stoky je přes proplachovací šachtu PŠ. PD obsahuje výkres B4 – 1.7 – 1 vzor uložení proplachovacích šachet, ale ve výkazu výměr jsem je nikdy nenašel montáž PŠ ani materiál (např. hadicová spojka, uzavírací kulový ventil, potrubí PVC DN 300). Budou se na stavbě nacházet proplachovací šachty?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, doplněno ve výkaze výměr.

Doplněný výkaz výměr je přílohou těchto odpovědí na dotazy.

Znění dotazu č. 4:

Dotaz č. 4:

Dále se domníváme, že takto navržené proplachovací šachty nelze provést z technologického hlediska, protože šachta je provedena pouze z potrubí PVC DN 300, které není ve spodní části nijak ukončené a tak dojde k postupnému zařezávání do podloží a může tak dojít k porušení přeríznutím tlakového potrubí nebo k prasknutí šachty, která není na v tomto provedení tlakově dimenzována. Není provedení proplachu výhodnější za pomoci odbočného T kusu, proplachovací soupravy a hydrantového poklopu s podkladní deskou?

Odpověď na dotaz č. 4:

Ne, zadavatel požaduje ocenit řešení navržené v PD.

Dodatečná informace zadavatele č. 2

Zadavatel v souvislosti s odpovědí na dotazy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **8. 9. 2014 v 10:00 hod.**

Místo podání nabídek

Místo podání nabídek je na kontaktní adrese zástupce zadavatele:

Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **8. 9. 2014 v 10:00 hod.** na kontaktní adrese zástupce zadavatele (Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4)

Tuto změnu zadavatel zároveň odesílá do Věstníku veřejných zakázek.

Příloha:

- Kanalizace a ČOV Petrovice_2Etapa_V-V_OPRAVA 140821.xls

V Petrovicích dne 15. 8. 2014

Allowance s.r.o.
Korunní 810/104, 101 00
Praha - Vinohrady
IČ 25140136

vz. Ing. Jindřiška Moudrá
Allowance s.r.o.
Obec Petrovice
Zdeněk Kutina, starosta obce



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu