

ODEHNAL PROJEKT s.r.o.
9.května 1179/11
678 01 Blansko

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: 1075/20
Vyřizuje: Ing. Kotoulek
Tel.: 516427252
Datum: 09.10.2020

Blansko - regenerace sídliště Zborovce V. etapa, vč. rozvodů VO a vegetačních úprav, parc.č. 862/13, 862/20, 862/272, 862/273, 862/274 a další v k.ú. Blansko, investor město Blansko - vyjádření pro společné územní a stavební řízení

Projektová dokumentace řeší regeneraci části veřejného prostranství na sídlišti Zborovce v Blansku. Území je ohraničené ulicemi Okružní, Pekařskou a Kamnářskou. Navržena je stavební úprava a novostavba pozemních komunikací navazujících na stávající pěší (chodníky) a vozidlové komunikace. Součástí stavby jsou vegetační úpravy a městský mobiliář. Dešťové vody budou odváděny beze změny přes uliční vpusti do stávající veřejné jednotné kanalizace. Parkovací a odstavné plochy jsou navrženy s krytem z vodopropustné dlažby umožňující částečný odtok srážkových vod vsakem do podzemí. Stavbou nedojde k podstatné změně výměr zpevněných ploch.

Uliční prostor bude nasvětlen novými a stávajícími rozvody veřejného osvětlení v majetku. Nové kabelové rozvody budou napojeny na stávající zemní kabely VO v místech stávajících podpěrných bodů.

Stavba je členěna na stavební objekty:

- SO 101 Komunikace
- SO 401 Rozvody VO
- SO 801 Vegetační úpravy
-

V místě stavby se nachází vodovod a splašková, jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu a vodovodní, kanalizační přípojk.

Se stavbou souhlasíme. Požadujeme dodržet následující požadavky:

1. Pro přesné určení vodovodu a kanalizace je nutné před zahájením zemních prací objednat na VAS, divizi Boskovice, provoz 02 (vodovody Blansko, Poříčí 20a – p. Pijáček, p. Frank, tel. 516413170) a provoz 03 kanalizace (p. Němec - tel. 737221697) vytyčení a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek. Umístění přípojek je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
2. Před realizací stavby zpevněných ploch je třeba umožnit výměnu některých uzávěrů (šoupátek) a podzemního hydrantu v zájmovém území a oznámit na VAS termín zahájení stavby s předstihem min. 14 dní, aby byla stavba výměny uzávěrů reálná. Obě stavby je třeba zkoordinovat.
3. Stavbou nesmí dojít ke snížení krytí vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, vodovodních a kanalizačních přípojek. Lze souhlasit se zvýšením krytí max. 0,2 m.
4. Veškeré stavbou dotčené armatury na vodovodu včetně poklopů a revizní šachty na kanalizaci včetně poklopů je třeba osadit odborným způsobem do úrovně upraveného terénu. Ke kontrole provedení budou přizváni pracovníci VAS, divize Boskovice (pracovníci provozů - viz výše).

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Bankovní spojení: 19 - 4870110287/0100
sekretariát: +420 516 427 236, e-mail: sekretariat@vasbo.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

5. Napojení nezbytně nutných dešťových vpustí bude pomocí vývrtu a osazení odbočení. Jakýkoliv zásah do kanalizace včetně montáže kanalizační přípojky provedou naši pracovníci na objednávku (provoz 03 kanalizace - viz výše). Celá kanalizační přípojka a objekty na ní budou provedeny vodotěsně.
6. Přípojky od vpustí, které již nebudou využívány budou odborně zrušeny. Veškeré zásahy do kanalizace pro veřejnou potřebu (napojení přípojek i jejich rušení apod.) budou objednány na VAS, provozu 03 kanalizace (viz výše).
7. Ke kontrole provedení zásahu do stávajících uličních vpustí, které budou nahrazeny novými, budou přizváni naši pracovníci (p. Němec - tel. 737221697).
8. Mobilíář, stavby schodišť, zídek, zastávkového přístřešku, výsadbu nových stromů apod. požadujeme umístit min. 1,5 m od vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu nebo od vodovodních a kanalizačních přípojek.
9. Případné ochranné mříže pro stromy budou umístěny min. 1,0 m od vodovodu a kanalizace.
10. Některé vyhrazené kontejnerové stání je umístěno přímo nad veřejnou kanalizací. Kontejnerové stání nebude opatřeno žádnou stavební konstrukcí (přístřešek, oplocení, zastřešení).
11. Nově realizované stožáry VO požadujeme umístit ve vzdálenosti min. 1,0 m od povrchu stáv. vodovodu a kanalizace. Ke kontrole provedení požadujeme přizvat pracovníka VAS, divize Boskovice (pracovník provozu - viz výše).
12. V souběhu požadujeme vodorovnou vzdálenost mezi povrchem námi provozovaných vedení a navrhovaným kabelovým vedením minimálně 1,0 m. V ojedinělých případech, v místech se stísněnými prostorovými podmínkami, kdy nebude technicky možné respektovat stanovenou vodorovnou vzdálenost mezi potrubím 1,0 m, lze tuto vzdálenost snížit až na min. vzdálenost dle ČSN 73 6005 nebo vyřešit způsob uložení kabelů jednáním na místě samém. ČSN 73 6005 je nutno považovat za závaznou.
13. V místě křížení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu s trasou vedení VO požadujeme uložení kabelů do chrániček s přesahem min. 1,0 m na obě strany od povrchu potrubí v místě křížení. Mezi povrchem námi provozovaných vedení a kabelů bude při křížení dodržena min. vzdálenost 0,2 m. Křížení bude provedeno kolmo na námi provozovaná vedení.
14. Ke kontrole provádění stavby v místech dotčení námi provozovaného zařízení a v jeho blízkosti požadujeme přizvat pracovníky VAS, divize Boskovice (pracovníci provozů - viz výše). S pracovníky VAS bude nutné řešit problémy, které v rámci stavby nastanou v případě stísněných prostorových podmínek nebo z jiných důvodů. Při provádění zemních prací v blízkosti vodovodu, kanalizace nebo vodovodní a kanalizační přípojky je nutné dbát zvýšené opatrnosti a nesmí dojít k poškození potrubí, šachty, obsypu, lože apod.
15. Nejpozději při dokončení stavby požadujeme na VAS předat zaměření stavby VO v elektronické podobě ke zpracování GIS ve formátu, který odpovídá formátu MicroStation, v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv., v hladině (vrstvě) určené pověřeným geodetem.
16. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu, kanalizace pro veřejnou potřebu nebo vodovodní či kanalizační přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS.

VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
oběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
-29-

Ing. Jaromír Zukaal
vedoucí technického útvaru

Platnost našeho vyjádření je 2 roky od data jeho vyhotovení.