

Město Blansko  
Petr Odehnal  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko

Prostějov, 26.11.2021

**Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.**

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

**Podzemní vedení VN**  
**Distribuční trafostanice VN/NN**  
**Podzemní vedení NN**

Název stavby: **Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. etapa**  
Místo stavby: k.ú. Blansko, dle dodané PD

**Souhlasíme** s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:**
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob**
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.**
- 2. V místě křížení komunikace a stávajícího podzemního vedení VN a NN, kde se bude provádět výměna celé konstrukční vrstvy a kde není podzemní vedení VN a NN uloženo v chrániče, bude stávající podzemní vedení VN a NN uloženo do chráničky (žlab TK2) s přesahem 1m na každou stranu (na náklady investora). Tyto práce si investor objedná u smluvního dodavatele EG.D: ENERGETIKA**

**EG.D, a.s.**

Regionální správa  
Prostějov  
Poděbradovo nám.  
1588/2,2a  
796 01 Prostějov  
www.egd.cz

Silvie Grulichová  
T +420-58232-3824  
silvie.grulichova@egd.cz

Naše značka  
S46170-27049630

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

**Boskovice – Miroslav Přikryl 602 745 672.**

- 3. Během výkopových prací nesmí dojít k dotčení či obnažení podzemního vedení VN a NN. V případě dotčení či obnažení podzemního vedení VN nebo NN investor neprodleně požádá o přeložku.**
- 4. Parkovací stání bude umístěno mimo stávající podzemní vedení VN a NN.**
- 5. Obrubníky budou umístěny mimo stávající podzemní vedení VN a NN, vyjma stávajícího stavu.**
- 6. Na stávající podzemní vedení VN a NN je možné umístit pouze kontejnery na kolečkách. Ostatní kontejnery je nutné umístit mimo stávající podzemní vedení VN a NN tak, aby podzemní vedení VN a NN bylo trvale přístupné. Plochy pro kontejnery nebudou ohraničeny žádnou zídou nebo zástěnou. V místě kontejnerového stání bude stávající podzemní vedení VN a NN uloženo do chráničky (žlab TK2) s přesahem 1m na každou stranu (na náklady investora). Tyto práce si investor objedná u smluvního dodavatele EG.D: ENERGETIKA Boskovice – Miroslav Přikryl 602 745 672.**
- 7. V místě křížení pojezdových ploch ve vnitrobloku a stávajícího podzemního vedení VN a NN, bude stávající podzemní vedení VN a NN uloženo do chráničky (žlab TK2) s přesahem 1m na každou stranu (na náklady investora). Tyto práce si investor objedná u smluvního dodavatele EG.D: ENERGETIKA Boskovice – Miroslav Přikryl 602 745 672.**
- 8. V místě křížení sjezdů a stávajícího podzemního vedení VN a NN, bude stávající podzemní vedení VN a NN uloženo do chráničky (žlab TK2) s přesahem 1m na každou stranu (na náklady investora). Tyto práce si investor objedná u smluvního dodavatele EG.D: ENERGETIKA Boskovice – Miroslav Přikryl 602 745 672.**
- 9. V ochranném pásmu podzemního vedení VN a NN není možná žádná výsadba. V případě, že se koruna stromů v dospělosti dostane do ochranného pásma podzemního vedení VN a NN, bude investorem aplikována protikořenová bariéra na jeho náklady.  
Protikořenová bariéra musí být sázejícím aplikována současně s výkopem výsadbové jámy, instalovaná v dostatečné vzdálenosti od stromu, umožňující vyvinutí stabilního kořenového systému.**
- 10. V ochranném pásmu podzemního vedení VN a NN zůstane zachovaná stávající niveleta terénu.**
- 11. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu**

mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

12. **Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení.** V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Roman Holík, tel.: 733670250, mail: roman.holik@egd.cz.**
13. **Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.**
14. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
15. **Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.**
16. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
17. **Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.**
18. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
  - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
19. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26068595, s platností do 05.09.2022, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

20. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
21. **Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.**

**Kontakty správců zařízení:**

**VN+NN:**

Regionální správa, Ing. Jan Mareček, tel.: 51649-4038,  
mail: jan.marecek@egd.cz

**V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

 **eg·d**  
EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001