

Severní štítová stěna tělocvičny od výšky 2566mm po strop. Akustické obkladové desky z dřevěné vlny. (např. Heradesign Fine) TL 35mm. Instalovat s odsazením 135mm od stěny. V dutině nebude umístěna další izolace. Panely instalovat montážním systémem B/WS se zvýšenou odolností prot nárazu míče. **Plocha 113m².**

Podhled z panelů z dřevěnné vlny (např. Heradesign Fine). TL 25 mm. **Zavěšeno do SV 2400. Plocha 13,2 m².** Chodba **m.č. 02**

Střecha nad tělocvičnou. Akustický podhled\_desky z dřevěné vlny. (např. Heradesign Fine) TL 25mm, zavěšené od stropu 225mm. V dutině nebude žádná další izolace. INstaovat montážním systémem B se zvýšenou odolností proti nárazu míče. **Plocha 732 m².**

Strop nad vstupním foyer (**m.č. 01**). Podhled z panelů z dřevěnné vlny (např. Heradesign Fine). TL 25 mm. Zavěšeno 100mm od stropu do SV 2850. **Plocha 55 m².**

Obklad tří stěn tělocvičny do v 2566 (výška dolní části tribuny) 164m²

**svislé dřevěné latě**  
tl. 30 mm, š. 40 mm, průběžné mezery 8 mm, (broušené s odolností pro sportovní účely. Všechny prvky za obkladem včetně roštu a prvků TZB budou provedeny v černé barvě. Povrchová úprava 2x bezbarvý vysoce odolný matný lak. Povrchová úprava vysoceodolným matným polyuretanovým lakem s několika nátěry, tak aby vznikl vysoce odolný povrch. (Barva šedá RAL 7038)

Netkaná černá textilie

min 20 mm  
dřevěný vyrovnávací rošt, minimálně po 500 mm osově, dutina vyplněná minerální izolací ze skelné plsti, tl. 20mm, hydrofobizovaná vlákana (např. Isover AKUSTIC SSP2 tl. 20 mm)

12 mm Záklop MDF  
montáž na přípravnou k-ci mezi betonové sloupy. Součástí dodávky jsou i vykřývací desky pro zaklopení dutin (pouze západní a severní stěna).

Laťování bude instalováno i na vnitřní stranu dveří D.35 a D.36

POZN  
\_Finální barevnost bude zvolena po předložení vzorků architektovi. Předpokládají se tóny červené.  
\_Referenční materiál je HERADESIGN Fine. Je možné zvolit alternativu při dodržení totožných fyzikálních a estetických kvalit.  
\_Dílenská dokumentace všech obkladů bude předložena k odsouhlasení

±0,000 = 247,50 m n.m. B.p.v.

# TĚLOCVIČNA ZŠ DRAHOTUŠE

p

ZADAVATEL	Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 37 Hranice
MÍSTO	parcely č. 140, 141, k.ú Drahotuše
DATUM	04/2020
ZPRACOVATEL	StudioPAB s. r. o., Šantova 657/8, 77900 Olomouc, www.studiopab.cz
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Pavel Pospíšil, ČKA 1548
VYPRACOVAL	Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil, ČKA 4281

Architektonicko-stavební část **DPS**

Podhledy, akustické obklady stěn

D1.1.b.11