

tělocvična ZŠ Drahotuše

PSV_H_hliníky 1-6 (+5xD+6x0)

Hliníková sestava

Hliníkové sestavy. Spojovací, vyrovnávací, kotvící a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. V dokumentaci uvedené referenční typy produktů nebo technologií jsou příklady. Zadání lze plnit shodným nebo obdobným výrobkem, který se s uvedeným příkladem bude prokazatelně shodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedení, zpracování detailu a trvanlivost. Povrchová úprava broušený elox stříbrná - venkovní část/ RAL3009 vnitřní část. Skleněné stěny budou opatřeny polepem ve výšce 900 a 1500 dle vyhl. č 398/2009 sb. a NV 101/2005 Sb.

ozn.	podlaží/pozice	šířka [mm]	výška [mm]	Uw (W/m²K)	požadavek PBR	popis	zasklení	rám
H.01	1np/ vstupní stěna	12300,00	2300,00	1	dveře Panikové kování - hrazda EN 1125	hliníková fasádní sestava se vstupními dveřmi 1800/2300; odolnost proti vloupání RC2/WK2-RC3/WK3; vodotěsnost 1200Pa, opatřit polepem, osadit bezpečnostní zámky a kování	trojsklo, oboustranně bezpečnostní, třída odolnosti skla vč. ochr. fólie 2B2, Ug=max0,8 W/m2K, tepl. rámeček PSI max 0,04	sloupky a paždíky s přítlačnými zasklívacími lištami, pohledová šířka rámu 50mm
H.02	1np 01-03	1700,00	2950,00	-	-	hliníková stěna s dveřmi - okenní profily, dveře 900/2300; 2300-2950 plný panel, opatřit polepem, klika-klika, madlo	jednosklo bezpečnostní, tř. odolnosti skla vč. ochr. fólie 2B2, zaskl. do v 2300	hl. rámu cca 77
H.03	1np/mezi halou a foyer	6450,00	2566,00	-	dveře Panikové kování - hrazda EN 1125	hliníková fasádní sestava s dveřmi, bezpečnostní zasklení, 3 fixní pole š.1775 a dveře š.900 v. 2100, opatřit polepem, klika-klika, madlo	jednosklo bezpečnostní, tř. odolnosti skla vč. ochr. fólie 2B2, Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG)	hl. rámu cca 77
H.04	1np/na schodech	2750,00	2137,00	-	dveře Panikové kování - hrazda EN 1125	hliníková stěna s dveřmi - okenní profily, dveře 1650/2137, opatřit polepem	jednosklo bezpečnostní, tř. odolnosti skla vč. ochr. fólie 2B2	hl. rámu cca 77
H.05	1np/chodba do školy	3150,00	2750,00	-	EI30, C3 DP1	hliníková stěna s dveřmi - okenní profily; dveře 900/2300, opatřit polepem	jednosklo bezpečnostní, tř. odolnosti skla vč. ochr. fólie 2B2	hl. rámu cca 77
H.06	2np/tribuna	32900,00	2300,00	1	2x dveře panikové kování - hrazda EN 1125; dveřní křídla se budou v závěsech otáčet o 180°	hliníková fasádní sestava se dvěma ks dvoukřídlymi dveřmi 1600/2250; odolnost proti vloupání RC2/WK2-RC3/WK3; opatřit polepem; koordinovat výšky s konstrukcí terasy!, osadit bezpečnostní zámky a kování	trojsklo, oboustranně bezpečnostní, třída odolnosti skla vč. ochr. fólie 2B2, Ug=max0,8 W/m2K, tepl. rámeček PSI max 0,04	sloupky a paždíky s přítlačnými zasklívacími lištami, pohledová šířka rámu 50mm

Pozn. Hliníkové dveře D.01, D.11, D.12 D.20, D.34 jsou uvedeny v seznamu dveří, veškerá okna (O.1-6) jsou rovněž hliníková