



#### LEGENDA SVÍTIDEL:

- EL 1 LED svítidlo pro sportoviště s krycí mříží a Al reflektorem (24857 lm, 204,0 W)  
N 6 Nouzové svítidlo přisazeno na zeď, s piktogramem, 3W, 1 hod  
EL 1IN Nouzový modul k EL1, optika do otevřených prostorů, (503 lm, 6,0 W)

#### POZNÁMKY :

VEDENÍ BUDE ULOŽENO V KABELOVÝCH ŽLABECH, V KONSTRUKCI STĚN A ELEKTRONSTALAČNÍCH TRUBEKÁCH  
MEZI KABELOVÝM ŽLABEM A OVLADAČI SE DO STĚNY ULOŽÍ ELEKTRONSTALAČNÍ TRUBEKA (VNITŘNÁ KOORDINACE SE STAVBOU)  
VÝŠKA A POZICE OVLADAČŮ MŮŽE BÝT UPRÁVENA DLE ARCHITEKTA A VYBAVENÍ INTERIÉRU

#### ROZVODNÁ SOUSTAVA: TNS/ 3N+PE, 400/230V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- ZÁKLADNÍ OCHRANA
- ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- OCHRANA PŘI PORUŠE
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI OCHRANÍCI
- DOPLNŮJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

±0,000 = 247,50 m n.m. B.p.v.

## TĚLOCVIČNA ZŠ DRAHOTUŠE

**p**

ZADAVATEL Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 37 Hranice  
MÍSTO parcely č. 140, 141, K.ú. Drahotuše  
DATUM 04/2021  
ZPRACOVATEL StudioPAB s.r.o., 28. října 462/5, 77900 Olomouc, www.studiopab.cz  
ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Pavel Pospíšil, ČKA 1548  
VYPRACOVAL Ing. Kamil Novotný

#### TPB silnoproud

INSTALAČNÍ VÝKRES 2.NP - SVĚTELNÉ ROZVODY  
M 1:100

DPS  
**D1.4.3.03**