






TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ - WC INVALIDNÍ - SCHEMA



POZNÁMKA:
PARALELNĚ BUDE TÍSŇOVÉ HLÁŠENÍ
Z WC IMOBILNÍ ZOBRAZOVÁNO NA
GRAFICKÉ KLÁVESNICI PZTS SE
ZVUKOVOU SIGNALIZACÍ NA RECEPCI

LEGENDA

-  TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO
-  SIGNÁLNÍ TAHOVÉ TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO
-  RESETOVACÍ TLAČÍTKO
-  KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM A
TRAFEM NA STĚNĚ PŘED WC NAD
DVEŘMI
- KABEL JY(ST)Y 4x0,8

Vypracoval ING. MIROSLAV KAREL	Zodp.projektant ING. MIROSLAV KAREL	 www.multinet.cz	MULTINET, s.r.o. Farského 43/4 779 00 Olomouc
-----------------------------------	--	--	---

±0,000 = 247,50 m n.m. B.p.v.

TĚLOCVIČNA ZŠ DRAHOTUŠE

p

ZADAVATEL	Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 37 Hranice
MÍSTO	parcely č. 140, 141, k.ú Drahotuše
DATUM	04/2021
ZPRACOVATEL	StudioPAB s. r. o., Šantova 643/8, 77900 Olomouc, www.studiopab.cz
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Miroslav Karel
VYPRACOVAL	Ing. Miroslav Karel

Slaboproud

DPS

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – WC INV – SCHEMA
M –

D1.4.7.6