



LEGENDA

- 1 ... PONORNÉ MOTOROVÉ ČERPADLO
- 2 ... ZPĚTNÁ KLAPKA S KULIČKOU DN32
- 3 ... MEZIČLÁNEK PRO USNADNĚNÍ DEMONTÁŽE
- 4 ... UZAVÍRACÍ KOHOUT 5/4" (VYPOUŠTĚCÍ K. 5/4" NA T-KUSU)
- 5 ... VÝTLAČNÉ POTRUBÍ 5/4" (HDPE SDR11 Ø40mm)
- 6 ... KABEL NA 230V + ŘÍDÍCÍ KABEL
- 7 ... ZAVĚŠENÍ ČERPADLA- JISTICÍ LANO Z POLYPROPYLENU
- 8 ... PLOVÁKOVÝ SPÍNAČÍ – MIN. HLADINA (START)
- 9 ... PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ – MAX. HLADINA (STOP)

ZPRACOVATEL	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	StudioPAB s. r. o., 28. října 462/5, 77900 Olomouc, www.studiopab.cz	
StudioPAB s. r. o.		Ing. Tomáš Achilles		
MÍSTO STAVBY : parcely č. 140, 141, k.ú Drahotuše			FORMÁT :	2x A4
INVESTOR : Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 37 Hranice			DATUM :	01/2020
AKCE : TĚLOCVIČNA DRAHOTUŠE			STUPEŇ :	DZS
SO.04 PŘÍPOJKA VODOVODU			ČÍSLO ZAKÁZKY :	
SO.05 PŘÍPOJKA KANALIZACE			ARCHIVNÍ ČÍSLO :	243
SO.06 NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI			MĚŘÍTKO :	ČÍSLO VÝKRESU:
NÁZEV VÝKRESU : SCHÉMA ZAPOJENÍ ČŠ1			1:50	10