



LEGENDA ZNAČENÍ ROZVADĚČŮ

- RE - elektroměrový rozvaděč
R - hlavní rozvaděč tělocvičny
R-ČŠ - rozvaděč pro čerpací šachty (dodávka ZTI)

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S/ 3N+PE, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

±0,000 = 247,50 m n.m. B.p.v.

TĚLOCVIČNA ZŠ DRAHOTUŠE

p

ZADAVATEL
MÍSTO
DATUM
ZPRACOVATEL
ZODP. PROJEKTANT
VYPRACOVAL

Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 37 Hranice
parcely č. 140, 141, k.ú Drahotuše
04/2021
StudioPAB s. r. o., 28. října 462/5, 77900 Olomouc, www.studiopab.cz
Ing. arch. Pavel Pospíšil, ČKA 1548
Ing. Kamil Novotný

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

SO.08 - VNĚJŠÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ

SO.08.04