



Uchazeč o veřejnou zakázku

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka
Mišejková / 604113396

V Děčíně dne
17.03.2015

Věc: **Revitalizace středu obce Petrovice**

- **dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 1**

Vážený uchazeči o veřejnou zakázku,

v zastoupení zadavatele Obce Petrovice, Petrovice 529, 403 37 Petrovice, Vám v souladu s § 49, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. „o veřejných zakázkách“ (dále jen zákon) poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě dotazů, které jsme obdrželi od uchazeče o veřejnou zakázku; a to e-mailem dne 12.03.2014, který jsme obdrželi dne 13.03.2015.

1. Dotaz:

Konstrukce zámečnické

Na základě kontroly PD jsme zjistili, že ve výkazu výměr chybí systém táhel, jak dodávka, tak montáž. Žádáme proto o doplnění popřípadě zda tato část bude řešena jako vícepráce?

Odpověď na dotaz č. 1):

Stanovisko projektanta:

Konstrukce zámečnické

Systém táhel a jejich napínání, způsob uchycení ke krokům je ve výkazu výměr, oddíl 767 - konstrukce zámečnické. Jedná se o položky č. 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 2/1, 2/2, 3 a 3/1....

2. Dotaz:

Zasklívání

Z předložené PD je zcela nejasné, jaké požadavky jsou kladeny na způsob zasklení střechy dvojsklem, tj. návaznost na střešní plášť, včetně požadavků na nosnou konstrukci, její návaznost na konstrukci krovu. Konstrukce zasklení je pouze naznačeno, neřešeno. Je možné tuto část řešit individuálně nebo bude PD doplněna o způsob řešení?

Odpověď na dotaz č. 2):

Stanovisko projektanta:

Zasklívání

Jednotlivé tabule izolačního dvojskla jsou připevňovány ke krokům pomocí speciálních profilů specializovaného výrobce.....

3. Dotaz:

Konstrukce tesařské

Z předložené PD nevyplývá konstrukční řešení sanktusové věžičky.

Ocenění je proto možné provést pouze na základě zkušeností odborným odhadem

Je možné tuto část řešit individuálně nebo bude PD doplněna o způsob řešení?

Odpověď na dotaz č.3):

Stanovisko projektanta:

Konstrukce tesařské

Kotevní kříž v úrovni stropu je součástí výkazu výměr.

Stojky + konstrukce sanktusové věže oceňte odborným odhadem na základě realizace obdobné věže. Výška věže od hřebene k vrcholu bez kříže je 5500 mm....

Dotazy uchazeče a odpovědi na ně nejsou důvodem pro prodloužení termínu pro podání obálek s nabídkami.

S pozdravem

Bc. Alena Bílková
inženýrská činnost ve stavebnictví
Kamenická 504/30, 405 02 Děčín II.
IČ: 62782771, DIČ: CZ516029166
Tel/Fax: 412 530 191, e-mail: bilkova@iol.cz

Bc. Alena Bílková
pověřená zastupováním
Obce Petrovice