

PŪDORYS
M 1:25



STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DO VDJ LOUČNÁ N.D.

SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU (PŘÍRUBA-HRDLKO) DN 100/100 PN 16

VZOROVÝ NÁVRH ŽEBŘÍKU



DETAIL DOBETONOVÁNÍ PROSTUPU POTRUB
STĚNOU ŠACHTY:

BENTONITOVÝ BOBTNAVÝ TĚSNÍCÍ PÁSEK
20x15 mm, DL. 3750 mm
(MIN. 80 mm OD KRAJE STĚNY)

BENTONITOVÝ BOBTNAVÝ TĚSNICÍ PÁSEK

DOBETONOVÁNÍ C 25/30

POVRCH VYBOURANÉHO BETONU
OČISTIT TLAK. VODOU A VZDUCHEM.
PŘED BETONÁŽÍ ŘADNĚ NAVLHČIT
A 1 x NATŘÍT SANAČNÍM KRYS-
TALIZÉM NA BETONOVÉ KONSTRUK-
CE NA BÁZI CEMENTU

STĚNA ŠACHTY – ZACHOVÁNA BEZE ZMĚN

NÁSYPKA PRO BETON, BETONOVOU SMĚS
PŘI BETONÁŽI VIBROVAT. OTVOR ZABETONOVAT
V NÁSYPKĚ 250mm NAD ÚROVŇ VÝBOUR
PROSTUPU. PO 1 – 2 DNECH NÁSYPKU
A PŘEBÝTEČNÝ BETON ODSEKAT.
POVRCH BETONU VYSPRAVIT CEM. MALTOU

POTRUBÍ

POZNÁMKA:

ZAKRYTOVÉ DESKY BUDOU ODMĚNĚNÝ K VÝROBĚ PO PŘESNÉM ZAMĚŘENÍ STAVĚNÝCH OBVOJOVÝCH STĚN ŠACHTY PO OSTRANĚNÍ STROPU, DEMONTÁŽI STAVĚJOVÝCH VÝSTROJENÍ ŠACHTY A ULOŽENÍ NOVOU VÝSTROJENÍ ŠACHTY BUDOU STAVĚJOVÍ OBVOJOVÉ ZDVI VÝŠKOVÉ ZAROVNÁNO, PO KTERÉJ OBVOJBU BUDU NANEŠENA VRSTVA BETONU, BENI BOBNÁVNE TĚSNIČÍ PASKY 20x15mm, LD, 2x8400mm A NA NĚJ OSAZENA PREFABRIKOVANÁ ZAKRYTOVÁ DESKA. VŠECHNY TVAROVY, ARMATURY, POTRUBÍ POUŽIJTE PŘI VÝMĚNĚ, KTERÉ BUDOU V PŘÍMÉM STYKU S PITNOU VODOU, MUSÍ MÍT ATÉST PRO STYK S PITNOU VODOU.

ŠACHTA BUDU VÝSTROJENA, ROZPUŠTENÉ ČASTI STĚN DOBUDOVÁNOY.

NA ZÁVĚRU VÝSTROJENÍ STĚN ŠACHTY BUDU VYKONÁNY MALTOU A NÁTĚRY SANAČNÍM KRYSALIZUJÍCÍM NÁTĚREM NA BETONOVÉ KONSTRUKCE NA BAZI GEMENUL PLOCHA NÁTĚRU CELKEM 38,2 m².

HIP: ING. ROBERT ROH		INVESTOR: VZH ŠUMPERK, a.s.	
----------------------	---	-----------------------------	---

ZODP. PROJ: ING. P. TURKOVÁ <i>Turková</i>	MÍSTO: ŠUMPERSKO
--	------------------

KRESLIL: ING. JAKUB MACH	KRAJ: OLOMOUCKÝ	Hranice spol. a r.
--------------------------	-----------------	--------------------

AKCE:	ZAK. ČÍSLO	131
OBNOVA PŘÍVÁDČÍKOVÝCH VODOVODNÍCH ŘÁDŮ		

OBNOVA PRIVADECÍCH VODOVODNÍCH RADU KOLITY N.D. ŠUMPERK	ARCH. ČÍSLO	SU-55
	STAVBA	

ROUUTY N.D. - SUMPERK	STOPEN	
ETAPA I - SO 01	DATUM	DURASI

PRŮJEM: D.1.1 SO.01 PŘÍVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD	MĚŘÍTKO:	1:1000
---	----------	--------

VÝKRES ARMATURNÍ ŠACHTY

-ODBOČENÍ K VDJ LOUČNÁ N.D.-km 3,094	1 : 25	D.1
--------------------------------------	--------	-----

[illegible]
