


B



NÁKUPŮ OCELI: min 2,5%

NÁTEROVÝ SYSTÉM:

Korozní agresivita prostředí objektu SO 101 je uvažována C4.
Čas působení agresivního životního prostředí (W) až 25 let dle ČSN EN ISO 12 944-1, je nutně použit náterový systém alespoň C410.
(viz. Tab. C4 na str.15 ČSN EN ISO 12944-5 (2018)). Při řádné přípravě povrchu (odmaštění a abrazivním otryskáním na stupeň Sa 2 1/2 lze použít zrnkový základní náter tl. min. 60 µm a pak 2x až 3x EP, PUR nebo ESI náter do celkové tloušťky NDTF 200 µm.

Plošiny, lávky, schodiště, zebríky a zábradlí provést podlet
ČSN EN ISO 14222 - Bezpečnost strojních zařízení - Časť 2: Pracovní plošiny a lávky
ČSN EN ISO 14222 - Bezpečnost strojních zařízení - Časť 3: Schodiště, zebríky, schodiště a ochranná zábradlí
ČSN EN ISO 14222 - Bezpečnost strojních zařízení - Časť 4: Pevné zebríky

Provedení zábradlí se předpokládá z trubek:

ZÁBRADLÍ:

- max TR 44,5x2,6
- vepřl TR 28x2,6
- sloupce TR 44,5x2,6
- okopný plech P4x130 nebo P2x150 ochranný

PODLAHY NA PLOŠINÁCH A LÁVKÁCH JSOU UVAŽOVÁNY PLNĚ - Z PLECHU S VÝSTUPKY, VE SKLONU NA 8 STUPŇŮ VYBAVENÉ PROTISLYSKOVÝMI ZÁBRÁZKAMI PODLE ČSN EN ISO 14222-2
PODLAHOVÉ PLECHY PLNI FUNKCI VODODRŽNÉHO ZTUŽENÍ

SCHODIŠŤOVÉ ROŠTY SE PŘEDPOKLÁDAJÍ TYPU SP 30x30A / 30x3/ dle DIN 24 531, POZINKOVANÉ

$$\pm 0,000 = 210,440$$

PROJEKTANT:  Tl Centrum, a.s.	PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PROVAĐOVATEĽ STAVB SLOVENSKÁ APLA 3 420 00 PLEŠO	tel. 377 446 369 fax. 377 241 771 e-mail: tovarnik@tlcentrum.sk tovarnik@tlcentrum.sk
ZMLUVNÍK A POUČENIE O ZMLUVNÝCH ZMENÁCH, O ZMENÁCH V CENÁCH A O ZMENÁCH V TERMÍNOCH PRÁCE		
 AFRY a.s. Magistrát 125/13 146 00 Praha 4 - Michle ZKAZOVATEĽ OSOBN 0404721	NÁZEV: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVLNĚNÍ NÁZEV: D.2 Dokumentace technických a technologických řešení PS I83 Tržní a úprava OS OK - půdorys 4.460	
STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP DATUM: 10/2022	VYPRACOVATEĽ: ING. ČECHMAN KONTROLOVATEĽ A ZOPOVĚD: ING. ČECHMAN AKOVANOS: AKOVANOS 3044721-DP103-010	POČET LST: 12 REVIZÍ: 0 LIST: 1