



Odsávané množství vzduchu pro jedno OZ :
Celkové množství – 17 900 m³/h
Odsávací místo 1 – 6 400 m³/h
Odsávací místo 2 – 6 400 m³/h
Odsávací místo 3 – 2 550 m³/h
Odsávací místo 4 – 2 550 m³/h
Odsávací místo 1 = OM1

±0,0=211,000

PROJEKTANT: T1 Centrum, s.s.	PROJEKTOVÁ A VÝKONNÁ ORGANIZACE: PROJEKČNÍ STAVBA SOUSTAVY VĚZ 2023 PL.023	HLAVNÍ KONSTRUKTOR: Ing. Petr Tůma HLAVNÍ VÝKONNÝ KONSTRUKTOR: Ing. Petr Tůma HLAVNÍ VÝKONNÝ KONSTRUKTOR: Ing. Petr Tůma
PROJEKT: MODERNIZACE TEPLANNÍ MĚŘADY SOUSTAVY DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ		
MAKRO: 1275/12 MĚŘITELNOST: 1:100	PS 106 – D.2.1 Odsávací zařízení technologie Přesypová věž horní stavby sil	PROJEKT: 1:100 STRANA: 16 DOKUMENTACE: 02P 07/2023
PROJEKTANT: Ing. Pavel Medkál, Ing. Pavel Medkál, Ing. Pavel Medkál		