

A-A

PD10c PD10b PD10a

7260

±0.00m

PD10a

±0.00m

PD11a PD11b PD11c

-5.300

A

A

12650

12650

Odsávané množství vzduchu pro jedno OZ :
Celkové množství – 15 350 m³/h
Odsávací místo 1 – 6 400 m³/h
Odsávací místo 2 – 8 950 m³/h

Odsávací místo 1 = OM1

±0,0=211,000

PROJEKTANT: T1 Centrum, s.r.o.	PROJEKTOVÁ A NÁVRHOVÁ ORGANIZACE: PROJEKOVÁNÍ STAVBY SOUDOVÁNÍ ALEŽ 20 200 00 PLZ 200	TEL: 271 443 166 TEL: 271 241 771 E-MAIL: stavby@t1centrum.cz WWW: www.t1centrum.cz
PROJEKT: MODERNIZACE TEPLIČNÍ MŮSTKA BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ		
MAKRO: 1:250/1:100 1:400/1:200/1:100 1:400/1:200/1:100	PROJEKT: PS 106 – D.2.1 Odsávací zařízení technologie Spodní st. sil-výšp ze zásobníku	PROJEKT: 1:100 PROJEKT: 16 PROJEKT: 0
STAV: DOKUMENTACE DSP	PROJEKT: Ing. Pavel Mešnář Ing. Pavel Mešnář	PROJEKT: S040421-DP106-109
DATA: 07/2023		