

Přesypová věž 1

Přesypová věž 2

Třídírna

Třídírna

Strojovna průmyslového vysavače

Horní stavba sil

- Dimenzování potrubí :
- maximálně 3 otevřené klapkové ventily DN60 na jedné trase
 - hlavní větve DN 125
 - přípojky sacího příslušenství DN 80
 - ostatní potrubí dimenzovat dle režimu ukládových prací (nebyl určen)
 - potrubí za 1. klapkovým ventilem DN 80
 - potrubí za 2. klapkovým ventilem DN 100
 - potrubí za 3. klapkovým ventilem DN 125

PROJEKTANT: T I Centrum, a.s.		PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ ČINNOST PROJEKČNÍ STAVBY SLAVKOVSKÁ ALEJ 30 280 00 PRAHA		tel.: 377 445 340 fax: 377 541 171 e-mail: tocentrum@tcentrum.cz http: www.tcentrum.eu
AFRY Magistrů 1275/13 146 00 Praha 4 - Město		NÁZEV: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ		MĚŘKOVÁNÍ: 1:200
Kód: 0404721		MÍSTO: 0.2 Dokumentace technických a technologických zařízení		POČET A4: 16
NÁZEV: PS 106 - 0.2.2 Průmyslový vysavač		POTRUBNÍ ROZVODY 1		REVIS: 0
VYPRACOVAL: Ing. Pavel Meškán		KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavel Meškán		ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404721-DP-106-203
DOKUMENTACE: 07/2023		LST:		