

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

*ve smyslu ust. § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)*

Zadavatel:	Obec Tuklaty, Na Valech 19 (sídlo obecního úřadu), PSČ: 250 82 Tuklaty
Veřejná zakázka:	Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní zadávací řízení, zakázka na stavební práce

Dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel na základě Vysvětlení č. 4 specifikoval blíže položky č. 230 a 231 VV pro sportovní palubovou podlahu, nicméně stále v PD skladbách, řezech i ve VV chybí záklop dvojitého roštu z OSB desek pokládaných kolmo na sebe ve 2 vrstvách. Samotná nášlapná vrstva se nemůže pokládat přímo na rošt. Projektant navrhl dle skladby P 0.2 jako záklop podkladní dřevěná prkna tl. 19 mm, ale to je zcela nesystémové i nefunkční řešení. Žádáme zadavatele opětovně o revizi PD a VV.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel nebude provádět změnu a úpravu PD a VV v tomto ohledu. V PD byla předpokládána jedna z možných variant provedení sportovní podlahy s použitím jedné vrstvy podkladních prken tl. 18.5mm. Variant na provedení sportovní podlahy se splněním všech kritérií, zejména pak norem ČSN EN 14809 a ČSN EN 14904 je více a každý dodavatel má svůj systém.

Dovolujeme si upozornit dodavatele, že veřejná zakázka se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy zadavatel ani samozřejmě zpracovatel projektové dokumentace nejsou jakkoli oprávněni specifikovat konkrétní výrobky či řešení a upřednostňovat konkrétní dodavatele. Tento princip je v zakázkovém právu zcela zapovězen a dodavatel mající zkušenost s veřejnými zakázkami by tyto principy měl znát. Zadavatel uzavírá, že nemůže z podstaty ZZVZ určovat konkrétní systém a dodavatele sportovní podlahy, tyto požadavky by mohly být uvažovány jako diskriminační.

Uchazeč do položky 230 si ocení veškeré práce a dodávky pro provedení podkladního roštu, aby byl schopen dodat certifikaci sportovní podlahy.

Dle položky 231 je nutné splnit tl. masivní vrstvy a dřeviny dub.

V Tuklatech dne 9.4.2026

Obec Tuklaty