



HZSSX00DFXTT



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

krajské ředitelství

Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Č. j.: HSKL - 4043-2/2022 - PCNP
Datum: 5. 5. 2022
Vyřizuje: mjr. Bc. Zdeněk Bezděkovský
Tel.: 950 870 133
E-mail: zdenek.bezdekovsky@sck.izscr.cz
Počet stran: 3
Počet příloh: 1/PD

Adresát:
Elektronicky datovou schránkou
L.S. Konzult s.r.o.
Ing. Jiří Kotěšovec
Pod Višňovkou 1661/33
140 00 Praha

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

FVE Trafil Czech - 704,24 kWp

Místo stavby:

Dubská 243, 272 03 Kladno

k. ú.: Dubí u Kladna, parc. č. 1631/439

Stavebník:

Trafil Czech, s.r.o., IČO 26500299,
Krkonošská 1511/5, Vinohrady, 120 00 Praha

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: Petr Jiroudek, ČKAIT 0700212
datum: 02/2022

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS SČK“) obdržel dne 13. 4. 2022 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS SČK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: *FVE Trafíl Czech - 704,24 kWp*
vypracoval: *Ing. Jiří Kotěšovec, ČKAIT 0006165*
datum: *04/2022*

Popis stavby:

Dočasné (cca 30 let) umístění systému fotovoltaické elektrárny s výkonem 704,24 kWp na střechu stávající průmyslové haly.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS SČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS SČK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci FVE Trafíl Czech - 704,24 kWp a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění:

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro FVE Trafíl Czech - 704,24 kWp, technická zpráva.
- Zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
- S posouzením předložené dokumentace pro FVE Trafíl Czech - 704,24 kWp v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS SČK k závěru, že dokumentace pro FVE Trafíl Czech - 704,24 kWp splňuje obsahové náležitosti.

Závěr

HZS SČK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Upozornění:

Jelikož lze u této stavby předpokládat dle § 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění (dále jen vyhláška o požární prevenci), složité podmínky pro zásah, upozorňujeme na povinnost mít dle § 6b odst. 1 zákona o požární ochraně schválenou Dokumentaci zdolávání požáru před zahájením činnosti.

Otisk úředního razítka

plk. Ing. Jan Ryšavý
náměstek krajského ředitele pro prevenci a
civilní nouzovou připravenost
úřední osoba