

SYSTÉM NAPĚTÍ: 3+N+PE, 400V, 50 Hz, TN-S
 JMENOVITÝ PROUD: 63A
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM DOTYK. NAPĚTÍM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SÍTI TN
 PŘÍVOD: HOREM
 VÝVOD: HOREM
 KRYTÍ: IP40/20
 SESTAVA: SKŘÍŇ PLASTOVÁ RNB --MINIMÁLNÍ POČET MODULŮ 2 x 24 KS

Napěťová soustava: 3 x 400/230 V , 50Hz , 3 + PE + N , TN-S
 Ochrana proti NDN:samočinným odpojením od zdroje
 + chráničem + pospojováním

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KOORDINOVAL	Ing.Pavel Kubný, autorizovaný inženýr Příkopy 12 747 27 Kobeřice IČ: 22960007 / ČKAIT: 1102585 mob:602589061 /pavel.kubny@volny.cz	
Ing. arch. Lukáš Křekář	Ing.Pavel Kubný			
INVESTOR: Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice				
MÍSTO STAVBY: Olbramice, parc.č. 1267, 607, 608			STUPEŇ: DSP	
AKCE: NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE SO 01 OBJEKT ŠATEN			FORMÁT:	MĚŘÍTKO:
			DATUM: 03/2015	
D1.4.4 TPS- ELEKTROINSTLACE A HROMOSVOD			Č. VÝKRESU:	Č. KOPIE:
NÁZEV: ROZVADĚČ RH			D1.4.4-5	



