

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Název veřejné zakázky:

„Mistřice – rekonstrukce svodného a výtlačného řadu“

Zadavatel:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Sídlo:

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

IČ:

49453866

Osoba oprávněná

jednat za zadavatele:

Ing. Lubomír Trachtulec, předseda představenstva

Praha 3. dubna 2015

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona s názvem „Mistřice – rekonstrukce svodného a výtlačného řadu“.

Dotaz č. 1

Ve VV SO 01 Mistřice - rekonstrukce výtlačného řadu V-2 (v úseku 0,2566-0,3882) je uvedeno:

2	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	441,000	0,00	0,00
"1/2 vodovovky" 147*3					441,000		

58	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	441,000	0,00	0,00
"1/2 vodovovky" 147*3					441,000		

5 - Komunikace

22	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	157,920	0,00	0,00
131,6*1,2					157,920		

25	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	441,000	0,00	0,00
147*3					441,000		

59	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	441,000	0,00	0,00
147*3					441,000		

26	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m	m2	441,000	0,00	0,00
147*3					441,000		

60	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m	m2	441,000	0,00	0,00
147*3					441,000		

27	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	157,920	0,00	
131,6*1,2					157,920		

Nejedná se o duplicitní položky?

Odpověď:

Nejedná se o duplicitní položky.

Položky se týkají prací na jedné polovině vozovky v šířce 3 m. Vozovka je široká 6 m a bude se upravovat v celé šířce. Proto jsou položky uvedeny dvakrát, pro každou polovinu vozovky zvlášť.

Mgr. Kateřina Koláčková