



NHU-256/20-16

Váš dopis č. j.:
Ze dne: 20.4.2016
Naše č. j.: HSHMP 20087/2016
Sp. zn.: HSHMP 20087/2016/04000
Vyřizuje: Ing. Jiří Hanzl
Tel.: 296336792
E-mail: jiri.hanzl@hygp Praha.cz
V Praze dne: 27.4.2016

Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.
Politických vězňů 936/7
111 21 Praha 1

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci „Stavební úpravy části 5.NP objektu Politických vězňů 936/7, Praha 1“

Na základě žádosti Národohospodářského ústavu AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, Praha 1 doručené dne 26.4.2016, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví v Praze jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, předložený návrh projektové dokumentace „Stavební úpravy části 5.NP objektu Politických vězňů 936/7, Praha 1“

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává orgán ochrany veřejného zdraví v Praze toto závazné stanovisko:

S návrhem se **s o u h l a s í** s podmínkou:

- 1) Před zahájením užívání musí být předloženy doklady o zaregulování VZT na projektované parametry a protokol z měření hluku z provozu VZT a chlazení garantující nepřekročení přípustných limitů hluku ve venkovním a vnitřním chráněném prostoru dotčených staveb stanovených vládním nařízením č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Odůvodnění: Projekt – Prof. Ing. Arch. Jaroslav Sýkora, DrSc, Kafkova 30, P6 ČKAIT 01958 ve 12/2015.

Dokumentace řeší stavební úpravy části 4.patru a střechy z důvodu osazení VZT. Záměrem je vytvoření víceúčelové přednáškové místnosti pro zajištění výuky, seminářů, konferencí, videokonferencí a přímých přenosů. Bude provedeno zesílení únosnosti stropní konstrukce podlahy, úprava vnitřních příček a podhledů. Vzniknou 2 skypeboxy, denní místnost, učebna s foyer, audio-video studio, režie a sklad. Prostory jsou větrány vzduchotechnikou s příívodem a odvodem upravovaného vzduchu P/O – 5000/5000 m3/hod. VZT jednotka bude umístěna na střeše objektu.

Projekt respektuje legislativu orgánu ochrany veřejného zdraví.

Ing. Jiří Hanzl
odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální

co: 1) HK1

