


ČÍS	MÍSTNOST	SKLADBA	PODLAHA	STŘOP	STĚNY	výška obl.	PLOCHA m2
1301	CHODBA, SCHODIŠTĚ	S-15	Dlažba	Beton pohledový	Omítka		3.67
1302	POKOJ, LOŽNICE	S-15			Strukturovaná omítka, obklad	2.90–3.40 m	20.05
1303	KOUPELNA	S-14			Keramický obklad	2.20–2.90 m	3.88
1304	POKOJ, LOŽNICE	S-15			Strukturovaná omítka, obklad	2.90–3.40 m	21.73
1305	KOUPELNA	S-14	zrcadlový podhled napínový	Strukturovaná omítka	Keramický obklad	2.20–2.90 m	3.88
1306	CHODBA	S-15			Strukturovaná omítka	2.60 m	1.23

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 13.NP:

- LEGENDA PŘÍSTROJŮ :
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
  - SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
  - SPINAČ, ŘÁZENÍ 5, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
  - SPINAČ, ŘÁZENÍ 7, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
  - JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP44
  - STŘIDAVÝ SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
  - TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ S ORIENTAČNÍ DOUHLAVKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
  - ZASUVKA 230 V DVOJITÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
  - ZASUVKA 230 V DVOJITÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 2XUSB ZASUVKA, 230V, 16A, IP20
  - ZASUVKA 230 V DVOJITÁ, 230V, 16A, S PŘEPŮTOVOU OCHRANOU "0"
  - ZASUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
  - ZASUVKA 400 V NÁSTĚNNÁ, 16A, IP44
  - PODLAHOVÁ KRAJICE, 4xZASUVKA 230V, 16 POZIC
  - PROSTOROVÝ TERMOSTAT
  - ZNAČKA UDÁVAJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVANÍM
  - EL.VÝVOD MIN. 2M, 230 V,400V
  - POHOTOVÝ SPINAČ, ČASOVAČ, 360C, IP44
  - POHOTOVÝ SPINAČ, IP44
  - BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO, IP44, SKLO
  - MET — PŘÍPOJNICE HLAVNÍHO OCHRANĚNÉHO POSPOJOVANÍ

NÁZEV AKCE : Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny Bohumín - Pudlov, parc. č. 423/13, 423/5, 381/2. k.ú. Pudlov	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPS KANIA</div> <div>PPS Karla s.r.o. Nivnická 666/10, 709 00 tel : 996 245 262, fax : 996 245 262 e-mail : projekce@pps-karla.cz</div>	
	Josef Nezval	Josef Nezval	Jan Kania		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Pudlov (736716)				
	MÍSTO STAVBY : parcels č. 423/13, 423/5, 381/2				
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :	Ing. Vladimír Čigánek, Růžnická 180, 735 51 Bohumín Pudlov			
	ARCHIV		STUPEŇ		DPS
	DATUM		PARÉ		
	ÚNOR 2024				
	Č. ZAKÁZKY 01/24				
OBJEKT :	SO 02 - KONVERZE VODÁRENSKÉ VĚŽE		MĚŘÍTKO	1:50	
ČÁST :	D.1.2.4.5 Zařízení Silnoproudé elektrotechniky a Hromosvod				
OBSAH :	PŮDORYS 13NP				
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-01/24-D.1.2.4.5.b-14			Č.V. 14		