


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP:

čís	MÍSTNOST	SKLADBA	PODLAHA	STŘOP	STĚNY	výška obkl.	PLOCHA m2
201	ZÁDVEŘÍ, CHODBA	S-5			Strukturovaná omítka	3,00 m	2,38
202	KOUPELNA, WC	S-5b	CEMFLOWlook	Beton pohledový	Bendický štuk – omyvatelný	3,00 m	1,19
203	PRACOVNA, KUCHYNĚ	S-5	pozn. B		Strukturovaná omítka	3,00 m	19,28

- LEGENDA PŘÍSTROJŮ :
- SPINAČ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - SPINAČ, ŘAZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - SPINAČ, ŘAZENÍ 5, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - SPINAČ, ŘAZENÍ 7, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP44
 - STŘIDAVÝ SPINAČ, ŘAZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
 - TLAČÍTKOVÝ OVLADÁČ S ORIENTAČNÍ DOUHAŇKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - ZJSUJKA 230 V DVOJITÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
 - ZJSUJKA 230 V DVOJITÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 2x0,58 ZJSUJKA, 230V, 16A, IP20
 - ZJSUJKA 230 V DVOJITÁ, 230V, 16A, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU 0"
 - ZJSUJKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
 - ZJSUJKA 400 V NÁSTĚNNÁ, 16A, IP44
 - PODLAHOVÁ KRABICE, 4xZJSUJKA 230V, 16 POZIC
 - PROSTOROVÝ TERMOSTAT
 - ZNAČKA UDAVÁNÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
 - EL.VÝVOD MIN. 2M, 230 V/400V
 - POUHROVÝ SPINAČ, ČASOVAČ, 360°, IP44
 - POUHROVÝ SPINAČ, IP44
 - BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO, IP44, SKLO
 - MET — PŘÍPOJNICE HLAVNÍHO OCHRANĚNÉHO POSPOJOVÁNÍ

NÁZEV AKCE : Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny Bohumín - Pudlov, parc. č. 423/13, 423/5, 381/2. k.ú. Pudlov	ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div><small>projektová kancelář</small></div></div> <div><div>PPS Kanía s.r.o., Nivnická 666/10, 709 00 tel : 596 245 252, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@ppskania.cz</div><div>PPS- 01/24-D.1.2.4.5.b-3</div></div>
	Josef Nezval		Josef Nezval	Jan Kanía	
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Pudlov (736716)				
	MÍSTO STAVBY : parcela č. 423/13, 423/5, 381/2				
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Ing. Vladimír Čigánek, Růžnické 180, 735 51 Bohumín Pudlov			
STUPEN					ARCHIV
DATUM					DPS
ÚNOR 2024					
Č. ZAKÁZKY 01/24					
OBJEKT : SO 02 - KONVERZE VODÁRENSKÉ VĚŽE					
ČÁST : D.1.2.4.5 Zařízení Silnoproudé elektrotechniky a Hromosvod					MĚŘÍTKO 1:50
OBSAH : PŮDORYS 2NP					ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 01/24-D.1.2.4.5.b-3
					Č.V. 03