


Čís	MÍSTNOST	SKLADBA	PODLAHA	STROP	STĚNY	výška obkl.	PLOCHA m ²
1101	WELLNESS, SCHODIŠTĚ	S-9	Dlažba	Beton pohledový+SDK kufr	Keramický Obklad	2,25 m	53,34
1102	WC		SDK pohled				1,78
1103	TERASA		Dlažba				94,24
		S-10	Dlažba	Omítka			

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 11.NP:

- LEGENDA PŘÍSTROJŮ :
- SPINAČ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - SPINAČ, ŘAZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - SPINAČ, ŘAZENÍ 5, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - SPINAČ, ŘAZENÍ 7, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP44
 - STŘIDAVÝ SPINAČ, ŘAZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
 - TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ S ORIENTAČNÍ DOUHLAVKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - ZASUVKA 230 V DVOJITÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
 - ZASUVKA 230 V DVOJITÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 2xUSB ZASUVKA, 230V, 16A, IP20
 - ZASUVKA 230 V DVOJITÁ, 230V, 16A, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU "0"
 - ZASUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
 - ZASUVKA 400 V NÁSTĚNNÁ, 16A, IP44
 - PODLAHOVÁ KRAJICE, 4xZASUVKA 230V, 16 POZIC
 - PROSTOROVÝ TERMOSTAT
 - ZNÁČKA UDAJAJÍCÍ ZVŘŠENOU OCHRANU POSPOJOVANÍM
 - EL.VÝVOD MIN. 2M, 230 V,400V
 - POHYBOVÝ SPINAČ, ČASOVAČ, 360°, IP44
 - POHYBOVÝ SPINAČ, IP44
 - BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO, IP44, SKLO
 - PŘÍPOJNICE HLAVNÍHO OCHRANĚNÉHO POSPOJOVANÍ

NÁZEV AKCE : Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny Bohumín - Pudlov, parc. č. 423/13, 423/5, 381/2. k.ú. Pudlov	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div>PPS KANIA s.r.o. Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 262, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@ppskania.cz</div></div>
	Josef Nezval	Josef Nezval	Jan Kania	
				
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Pudlov (736716)			
	MÍSTO STAVBY : parcels č. 423/13, 423/5, 381/2	ARCHIV		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Ing. Vladimír Čigánek, Růžnické 180, 735 51 Bohumín Pudlov	STUPEŇ	DPS		
OBJEKT : SO 02 - KONVERZE VODÁRENSKÉ VĚŽE	DATUM	PARÉ		
	ÚNOR 2024			
	Č. ZAKÁZKY 01/24			
ČÁST : D.1.2.4.5 Zařízení Stínoproudé elektrotechniky a Hromosvod	MĚŘÍTKO 1:50			
OBSAH : PŮDORYS 11NP	ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 01/24-D.1.2.4.5.b-12	Č.V. 12		