




	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPSKANIA</div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ INŽENÝRSKÉHO ÚSTAVU</div><div>PPS Kania s.r.o., Jihovltická 665/10, 709 00 tel : 596 245 232 , fax : 596 245 202 e-mail : projekce@ppskania.cz</div></div>	
	Josef Nezval	Josef Nezval	Jan Kania		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Pudlov (736716)				
	MÍSTO STAVBY : parcela č. 423/13, 423/5, 381/2				
NÁZEV AKCE : Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny Bohumín - Pudlov, parc. č. 423/13, 423/5, 381/2. k.ú. Pudlov	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Ing. Vladimír Čižmík, Roháček 180, 735 51 Bohumín Pudlov			STUPEN	DPS
				DATUM	PARÉ
				ÚNOR 2024	
				Č. ZAKÁZKY 01/24	
	OBJEKT : SO 02 - KONVERZE VODÁRENSKÉ VĚŽE				MĚŘITKO
ČÁST : D.1.2.4.5 Zařízení Silnoproudé elektrotechniky a Hromosvod					
OBSAH :	ROZVADĚČ R1			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 01/24-D.1.2.4.5.b-18	Č. V. 18





ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ SAMOSTANĚ STOJÍCÍ

ROZMĚRY ROZVADĚČE: v1800xš550xh275

KRYTÍ: min. IP55/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK ÚPRAVY VÝROBE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
PŘÍPADNÉ REZERVNI VÝVODY BUDOU UCPANY POMOCÍ UCPÁVEK.