

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Společnost **Trafil Czech, s.r.o.**, sídlem Praha, Krkonošská 1511/5, PSČ 120 00, IČO: 265 00 299, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 86089, jako zadavatel v rámci výběrového řízení na dodávky „FVE Trafil Czech 740,24“

tímto odpovídá na žádost o vysvětlení, která byla zadavateli doručena dne 8. 8. 2022:

Otázka:

Dobrý den pane Ivičí,

v případě, kdy dodavatel použije technické řešení s jiným typem panelů, jaké minimální odstupy od krajů střechy a světlíků musí dodržet?

Odpověď:

Odstupové vzdálenosti podléhají podmínkám dle požadavků PBŘ. Změny je nutné konzultovat s HZS, obecné požadavky jsou, že musí být dodrženy odstup min. 2 m od světlíků, od okrajů střechy by to mělo být 1,5 m.

V Brně dne 10. 8. 2022

Trafil Czech, s.r.o.

v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.