

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Město Světlá nad Sázavou

Vaše žádost ze dne, značka:
17.05.2016

Naše značka:
062160025
(25/2016TO)

Vyřizuje:
Michal Topolovský

Havlíčkův Brod dne:
17.05.2016

Věc: PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V LOKALITĚ PODNIKATELSKÉ ZÓNY,

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Světlá nad Sázavou
Stavebník: Město Světlá nad Sázavou
Projektant: Marta Novotná
Č. zakázky:

Datum: 2016

Předmětem předložené dokumentace je prodloužení ing sítí a částí chodníku .

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Chodník - musí být přirozená vodící linie vytvořená zvýšenou obrubou 60 mm.
2. Min délka signálního pásu (místo pro přecházení) je 1,0 m

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

Michal Topolovský, odborný konzultant

Adr. střediska: Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod
608 419 357, topolovsky@efektprojekt.cz

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT -062-