



DEŠŤ, KAN DN300	×
VODOVOD-PTNÝ DN100	×
2xVODOVOD-PRUMYSL DN100	×
EL KABEL 0,4 kV DN50	×
PG3 DN 150	□
EL KABEL 22 kV DN80	×
C14 DN 200	●
13 DN 150	●
ANALIZACE-NAPOJIT DN300	×
12 DN 150	●
1 DN 150	●
1 DN 200	●
AL-PRÍPOJKA-NAPOJIT DN250	×
VODOVOD-PTNÝ DN100	×
VODOVOD-PRUMYSL DN100	×
6 DN 200	●
KABEL 22 kV DN80	×
DN 150	●
KABEL 22 kV DN80	×
KABEL 22 kV DN80	×
EL KABEL 22 kV DN80	×
OKA "C" DN250	●
8 DN 200	●
ANALIZACE-ZRÚŠIT DN250	×
KABEL 22 kV DN80	×
303 DN50	×
OKA "C" DN300 DN 300	●
POJ.PUV.SŤOKY DN300	×
17 DN 150	●
EL KABEL 22 kV DN50	×
ANALIZACE-ZRÚŠIT DN300	×
08 DN 150	●
C3 DN 160	●
PC4 DN 150	□
PC1 DN 150	●
PC3 DN 160	●

STANIČENÍ [km/m]
PROFIL [mm]-MATERIÁL-DÉLKA [m]
SKLON [promile]-DÉLKA [m]
ULOŽENÍ
KAPACITNÍ PRŮTOK [l/s]-RYCHLOST [m/s]

DN500-PP-125.25	DN300-PP-30.84
3.5-125.25	31.1-30.84
ŠTĚRKOPÍSEK tl. 100 mm	
309.4-1.58	254.8-3.60

 AFRY as pty sro Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4, Michle	AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ		MĚŘITKO: 1:500/100
	NÁZEV:		POČET A4: 8
	KANALIZACE		REVIZE: 0
	PODÉLNÝ PROFIL STOKY "C"		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0404T21	VYPRACOVAL: ING. JÁNOŠOVÁ	KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ING. GOREK	ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404T21-DI302-004
STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP DATUM: 12/2023	LIST:		