



OBEC MILENOV

Milenov 120, 753 61

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 14. 10. 2025

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Oprava místních komunikací v obci Milenov“

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Obec Milenov
Sídlo:	Milenov 120, 753 61 Hranice 4
IČ:	00301582
DIČ:	CZ00301582
Zástupce zadavatele:	Ing. Zdenka Šafránková, starostka obce
Telefon:	581 616 280, 724 182 822
E-mail:	starosta@milenov.cz

V souladu s ustanovením § 43 ZZVZ zadavatele zastupuje:	
Kontaktní osoba zadávacího řízení:	Aleš Petržela, administrace veřejných zakázek
Sídlo:	Třebčín 272, 783 42 Třebčín
IČ:	02918048
Telefon:	608 741 239
E-mail:	petrzela@zakazkyrp.cz
Účastníci jsou povinni veškerou komunikaci v souvislosti s veřejnou zakázkou směřovat na tuto osobu.	

3. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ODPOVĚDI NA DOTAZY ÚČASTNÍKŮ

Dotaz č. 1

Ve VV u rozpočtu Větev A k položkám č. 7 - Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého..., č. 11 - Vytrhání obrub..., č. 33 - Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu... a č. 52 - Demontáží vpusti uliční z dílců, chybí položky vodorovné dopravy a poplatek za uložení. Může prosím zadavatel tyto položky do VV doplnit?

- položky na přesuny a poplatky za skládku jsou zahrnuty v položkách č. 68 až 72

Dotaz č. 2

Ve VV u rozpočtu SO 03 k položkám č. 4 - Vytrhání obrub..., č. 26 - Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu..., č. 27 Rozebrání komunikací pro pěší... a č. 70 - Demontáží vpusti uliční z dílců, chybí položky vodorovné dopravy a poplatek za uložení.

Může prosím zadavatel tyto položky do VV doplnit?

- položky na přesuny a poplatky za skládku jsou zahrnuty v položkách č. 85 až 89

Dotaz č. 3

Ve VV u rozpočtu SO 03 u položek č. 31, 32, 37, a 38 - Dlažba betonová, není uveden typ požadované dlažby. Může prosím zadavatel u jednotlivých položek blíže specifikovat typ dlažby?

- doplněna specifikace k položkám ve výkazu výměr

Dotaz č. 4

Ve VV u rozpočtu Větev A i u rozpočtu SO 03 chybí položka pro infiltrační postřik pod vrstvu ACP 16. Může prosím zadavatel tuto položku do VV doplnit?

- dle TKP kap. 7 (MD ČR) čl. 7.3.4 není provádění infiltračních postřiků na hydraulicky stmelené vrstvy povoleno

Účastníci ve své nabídce povinně použijí Přílohu č. 2 – Soupis prací_rev1.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2) ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 4. 11. 2025, 10:00 hod.**

Příloha vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 2 – Soupis prací_rev1

.....
Aleš Petržela

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
v průběhu zadávacího řízení