



Váš dopis zn.:

ze dne: 18.7.2024

Naše značka: SCVKZAD211271/UTPCUL/KL

Vyřizuje: Ing. Kolář

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 20.8.2024

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12

400 01 Ústí nad Labem

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Bohušovice nad Ohří – Hrdly – komunikace pro pěší
Účel vyjádření:	K dokumentaci DÚSP
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Bohušovice nad Ohří
	Část obce, ulice, č.p.: Bohušovice nad Ohří, Tylova, dlouhá
	Katastrální území, parc.č.: Hrdly, p.p.č. 592/1 a 599/2 Bohušovice nad Ohří, p.p.č. 596/7, 597/4, 190/3, 596/1, 596/3, 596/12, 596/13, , 670/2, 670/3, 670/4, 590/12, 590/15, 590/16, 590/17, 590/18, 587/1, 592/1, 599/2 a st. 718
Žadatel:	AZ Consult, spol. s r.o., kontaktní osoba: Jakub Holý
Adresa, tel., e-mail	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, 724 087 849, holy@azconsult.cz
Investor:	Město Bohušovice nad Ohří
Adresa, tel., e-mail:	Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Projektant:	AZ Consult, spol. s r.o., Daniela Dariusová, DiS
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost, a.s. (dále jen „SVS“)
Předchozí vyjádření	SCVKZAD203864/UTPCUL/KL ze dne 19.6.2024 – požadavek doplnění dokumentace
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Předložená dokumentace řeší novostavbu trasy pro pěší podél stávající komunikace III/2478 a to v úseku od mostu 2478-004 až ke křižovatce s ul. Dlouhá (km 1,725-2,215). Součástí stavby je částečná novostavba a rekonstrukce veřejného osvětlení.

Komunikace pro pěší je navržena jako jednostranná se základní šíří 1,5 m a délce 395,5 bm v provedení z betonové dlažby. V km 2,096 je navrženo místo pro přechází s délkou 6,73 bm. (komunikace není v místě zúžena z důvodu pohybu zemědělských vozidel v dané lokalitě). V úseku mostu 2478-005 bude chodník přerušen na délce 28 m. Komunikaci pro pěší kříží několik stávajících vjezdů, které budou provedeny snížením obruby na úroveň 30-50 mm nad vozovku a jejich šíře je navržena 4-6 m. Komunikace pro pěší bude lemována kamennou silniční obrubou 150/250/800-1000 uloženo do betonu C20/25nXF3 a vodící linii bude tvořit obruba 50/250/1000 uložena do betonu C16/20nXF1 nebo betonová palisáda 110/110/600 usazená do betonu C20/25nXF3.

Poloha nových stožárů veřejného osvětlení je navržena vedle chodníku. Navrženy jsou stožáry třístupňové, ocelové, bezpaticové, kotvené v pouzdrovém základu. Výkresy stožárů včetně ukotvení nejsou součástí předložené dokumentace.

Navrženo je nové odvodnění pomocí dvou uličních vpustí UV1 a UV2 a 9 nových příčných žlabů. Vpust UV1 bude napojena do navrhovaného šterkového polštáře umístěného v pozemku parc. č. 190/3, polštář bude obalen sorpční folií.

strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



Napojení vpusti UV2 je navrženo navrtávkou do stávající jednotné kanalizace v ulici Dlouhá. Dokumentace této dešťové přípojky není součástí předložené dokumentace.

K předložené dokumentaci sdělujeme:

1. S obsahem předložené dokumentace **nesouhlasíme**. Konkrétně:
 - nesouhlasíme s umístěním šterkového polštáře v pozemku parc.č. 190/3 do ochranného pásma stávajícího vodovodního řadu PVC225, který provozuje naše společnost. Při umístění uvedeného vsakovacího polštáře požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodního řadu dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů v platném znění.
 - nesouhlasíme s napojením uliční vpusti UV2 na jednotnou kanalizaci města, kterou provozuje naše společnost. Z provozních důvodů nelze realizovat nová napojení a tím navyšovat okamžitý nátok dešťových ani jiných vod do stávající jednotné kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod Bohušovice nad Ohří.
2. Dále požadujeme předložit výkres ukotvení nového stožáru veřejného osvětlení označeného v dokumentaci N6. Do předložené dokumentace byla sice na základě našeho požadavku doplněna vzdálenost stožáru od námi provozovaného vodovodního řadu, ale uvedená vzdálenost je vztažena k ose stožáru. Upozorňujeme, že dodržení ochranného pásma dle zákona č. 274/2001 Sb. posuzujeme od vnějšího líce stávajícího řadu k vnějšímu líci umísťovaného zařízení. V tomto případě se tedy jedná o vnější líc pouzdrového základu stožáru N6.
3. Vaši žádost Vám vracíme zpět. Požadované vyjádření bude vydáno po předložení dokumentace opravené dle požadavků uvedených v bodech č 1. a č.2 tohoto vyjádření.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

116

Ing. Jiří Kolář

referent technicko-provozní činnosti