



Váš dopis zn.:

Ze dne: 29.8.2024

Naše značka: SCVKZAD215279/UTPCUL/KL

Vyřizuje: Ing. Kolář

Datová
schránka f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 30.9.2024

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem

**Věc: Bohušovice nad Ohří – Hrdly – komunikace pro pěší – žádost o poskytnutí
vyjádření k dokumentaci.**

K obdržené žádosti o poskytnutí vyjádření k projektové dokumentaci – doplnění nesouhlasu na akci „Bohušovice nad Ohří – Hrdly – komunikace pro pěší“ Vám **sdělujeme:**

1. Vaši žádost nemůžeme vyřídit, protože předložená projektová dokumentace není zcela opravena dle požadavků definovaných ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. čj. SCVKZAD211271/UTPCUL/KL. Konkrétně:
Dle definovaných požadavků byla opravena pouze příslušná část výkresové dokumentace, ale není opravena textová část – B - Souhrnná technická zpráva pro stupeň DUSP, dat srpen 2024. V tomto dokumentu se stále uvádí, že vpust UV1 bude napojena do štěrkového polštáře (ten ve výkresové části není) a vpust UV2 bude napojena pomocí navrtávky do jednotné kanalizace.
2. Vaši žádost Vám vracíme zpět. Dokumentaci je nutno upravit tak, aby byla v souladu textová i výkresová část dokumentace.
3. Požadovaný podklad prosím zasílejte pouze prostřednictvím Vyjadřovacího portálu na našich webových stránkách www.scvk.cz s uvedením čísla jednacího.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

116

Ing. Jiří Kolář
referent technickoprovozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda