



Váš dopis zn.:

ze dne: 16.5.2024

Naše značka: SCVKZAD203864/UTPCUL/KL

Vyřizuje: Ing. Kolář

Pracoviště: ÚTPČ Litoměřice

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 19.6.2024

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12

400 01 Ústí nad Labem

Vyjádření společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Bohušovice nad Ohří – Hrdly – komunikace pro pěší
Účel vyjádření:	K dokumentaci DÚSP
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Bohušovice nad Ohří
	Část obce, ulice, č.p.: Bohušovice nad Ohří, Hrdly
	Katastrální území, parcelní číslo: Bohušovice nad Ohří, p.p.č. 596/7, 597/4, 190/3, 596/1, 596/12, 596/3, 590/12, 670/4, 590/15, 590/17, 590/16, 670/3, 670/2, 590/18, 587/1. K.ú. Hrdly, p.p.č. 592/1 a 599/2
Žadatel:	AZ Consult, spol. s r.o., kontaktní osoba: Jakub Holý
Adresa, tel., e-mail	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 724 087 849, holy@azconsult.cz
Investor:	Město Bohušovice nad Ohří
Adresa, tel., e-mail	Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Projektant:	AZ Consult, spol. s r.o.
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost, a.s. (dále jen „SVS“)
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Čj. SCVKZAD192861 ze dne 27.2.2024- existence zařízení včetně poskytnutí zákresu průběhu sítí v dgn

Předložená dokumentace řeší novostavbu trasy pro pěší podél stávající komunikace III/2478 a to v úseku od mostu 2478-004 až ke křižovatce s ul. Dlouhá (km 1,725-2,215). Komunikace pro pěší je navržena jako jednostranná se základní šíří 1,5 m a délkou 395,5 bm. V km 2,096 je navrženo místo pro přechází s délkou 6,73 bm. (komunikace není v místě zúžena z důvodu pohybu zemědělských vozidel v dané lokalitě). V úseku mostu 2478-005 bude chodník přerušen na délce 28 m. Komunikaci pro pěší kříží několik stávajících vjezdů, které budou provedeny snížením obruby na úroveň 30-50 mm nad vozovku a jejich šíře je navržena 4-6 m. Komunikace pro pěší bude lemována kamennou silniční obrubou 150/250/800-1000 uloženo do betonu C20/25nXF3 a vodící linií bude tvořit obruba 50/250/1000 uložena do betonu C16/20nXF1 nebo betonová palisáda 110/110/600 usazená do betonu C20/25nXF3. Součástí stavby je veřejné osvětlení, poloha nových stožárů je navržena vedle chodníku.



K předložené dokumentaci **sdělujeme:**

1. Na základě předložené dokumentace nelze vydat stanovisko naší společnosti k uvedené stavbě z důvodu:

Z předložené projektové dokumentace nelze posoudit, zda při výstavbě palisády a při umístění sloupů nového veřejného osvětlení bude dodrženo ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů v platném znění. Konkrétně se jedná o vodovody PVC225, OC200 a PVC110. V předložené projektové dokumentaci není námi provozované zařízení vůbec zakresleno.

2. O existenci námi provozovaného zařízení v místě stavby jste byli informováni vyjádřením k existenci zařízení s poskytnutím zákresu průběhu sítí v dgn. Vyjádření bylo vydáno pod čj. SCVKZAD192861 dne 27.2.2024.
3. Požadujeme do výkresové části projektové dokumentace doplnit vzdálenosti (kóty) nových sloupů VO a navrhované palisády od námi provozovaných vodovodních řadů, a to na základě provedeného vytýčení provozovaného VH zařízení v místě stavby.
4. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na společnost Severočeská servisní a.s.. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna dle sazebníku poskytovatele.
5. Vaši žádost, záměr vám vrátíme zpět k doplnění dle výše uvedených požadavků. Konečné stanovisko bude vydáno po předložení doplněné dokumentace. V další korespondenci uvádějte „Naší značku“ z tohoto vyjádření.
6. V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zákres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
116

Ing. Jiří Kolář
referent technicko-provozní činnosti