



Váš dopis zn.:
 ze dne: 8.10.2024
 Naše značka: SCVKZAD219464/UTPCUL/KL
 Vyřizuje: Ing. Kolář
 Datová schránka: f7rf9ns
 Telefon: 840 111 111
 Email: info@scvk.cz
 Datum: 12.11.2024

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Bohušovice nad Ohří – Hrdly – komunikace pro pěší
Účel vyjádření:	K dokumentaci DÚSP
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Bohušovice nad Ohří
	Část obce, ulice, č.p.: Bohušovice nad Ohří, Tylova, Dlouhá
	Katastrální území, parc.č.: Hrdly, p.p.č. 592/1 a 599/2 Bohušovice nad Ohří, p.p.č. 596/7, 597/4, 190/3, 596/1, 596/3, 596/12, 596/13, 670/2, 670/3, 670/4, 590/12, 590/15, 590/16, 590/17, 590/18, 587/1, 592/1, 599/2 a st. 718
Žadatel:	AZ Consult, spol. s r.o., kontaktní osoba: Jakub Holý
Adresa, tel., e-mail	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, 724 087 849, holy@azconsult.cz
Investor:	Město Bohušovice nad Ohří
Adresa, tel., e-mail:	Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Projektant:	AZ Consult, spol. s r.o., Daniela Dariusová, DiS
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost, a.s. (dále jen „SVS“)
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Předložená dokumentace řeší novostavbu trasy pro pěší podél stávající komunikace III/2478 a to v úseku od mostu 2478-004 až ke křižovatce s ul. Dlouhá (km 1,725-2,215). Součástí stavby je částečná novostavba a rekonstrukce veřejného osvětlení.

Komunikace pro pěší je navržena jako jednostranná se základní šíří 1,5 m a délce 395,5 bm v provedení z betonové dlažby. V km 2,096 je navrženo místo pro přechází s délkou 6,73 bm. (komunikace není v místě zúžena z důvodu pohybu zemědělských vozidel v dané lokalitě). V úseku mostu 2478-005 bude chodník přerušen na délce 28 m. Komunikaci pro pěší kříží několik stávajících vjezdů, které budou provedeny snížením obruby na úroveň 30-50 mm nad vozovku a jejich šíře je navržena 4-6 m. Komunikace pro pěší bude lemována kamennou silniční obrubou 150/250/800-1000 uloženo do betonu C20/25nXF3 a vodící linii bude tvořit obruba 50/250/1000 uložená do betonu C16/20nXF1 nebo betonová palisáda 110/110/600 usazená do betonu C20/25nXF3.

Poloha nových stožárů veřejného osvětlení N1 – N11 je navržena vedle chodníku. Navrženy jsou stožáry třístupňové, ocelové, bezpaticové, kotvené v pouzdrovém základu. Trasa nového kabelového vedení povede podél komunikace, komunikaci překříží v novém místě pro přecházení.

Navrženo je nové odvodnění pomocí dvou uličních vpustí UV1 a UV2 a 9 nových příčných žlabů vyústěných do přílehlé zeleně. Vpust UV1 bude napojena do navrhovaného šterkového polštáře umístěného v pozemku parc. č. 190/3, polštář bude obalen sorpční folií. Napojení vpustí UV2 bude do stávající uliční vpustí, která je o 7 vedle.

strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



S obsahem předložené dokumentace
souhlasíme, pokud budou splněny následující podmínky:

1. Při umístění stožárů veřejného osvětlení (VO), palisády, vsakovacího polštáře požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů v platném znění.
2. Nedojde k budování nových napojení na kanalizaci, která je zakončená čistírnou odpadních vod Bohušovice nad Ohří.
3. Upozorňujeme dále zejména na poklopy šoupát, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody na řadech, revizní kanalizační šachty, které je nutno respektovat a zachovat. Zejména požadujeme, aby při výstavbě nedošlo k výrazné změně nivelety terénu (max. tolerance ± 15 cm) a tím snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím vodohospodářským zařízením.
4. Při souběhu a křížení pokládaných kabelů VO s námi provozovaným vodohospodářským zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí. Upozorňujeme, že v případě zjištění pokládky kabelů v rozporu s touto normou, investor tyto na vlastní náklady přeloží.
5. Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením. Požadujeme s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení výkopových prací na akci. Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytýčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby. Vytýčení skutečného umístění zařízení je nutné objednat na tel. 840 111 111, e-mail info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na společnost Severočeská servisní a.s.. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna dle sazebníku poskytovatele.
6. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace a zajistí průběžné provádění kopaných sond v místech nejasností při křížení a souběhu sítí.
7. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“.
8. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. S žádostí o informaci k existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě její části zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
9. V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový (dgn.) zákres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.
10. Ke kolaudačnímu řízení, závěrečné prohlídce stavby, investor akce doloží:
 - a. potvrzení (zápis) o kontrole před zahájením stavby s provozovatelem vodovodů a kanalizací – provoz vodovodů a provoz kanalizací Litoměřice
 - b. potvrzení (zápis) o předání povrchových znaků (poklopy šachet, šoupát a ventilů) po dokončení prací s provozovatelem vodovodů a kanalizací

Jakákoliv změna dokumentace musí být znovu předložena provozovateli k posouzení.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 415 50 Teplice, Přítkovská 1689
 IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
 116
 Ing. Jiří Kolář
 referent technicko-provozní činnosti

strana 2 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

