

Váš dopis zn.: -----
Ze dne: 15.05.2024
Naše zn.: POH/23410/2024-2/032400

Vyřizuje: Ing. Dagmar Kiňovičová
Tel.: 416 707 858
Mobil:
E-mail: kinovicova@poh.cz

Datum: 27.05.2024

AZ Consult, spol. s r. o.
Jakub Holý
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem

holy@azconsult.cz

Bohušovice nad Ohří - Hrdly - komunikace pro pěší

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 15. května 2024, kterou jsme obdrželi elektronicky, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Vláda ČR schválila usnesením č. 30 ze dne 19. ledna 2022 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR, http://povis.cz/pdf/pzpr_2021/PpZPR_Labe.pdf), který byl vydán opatřením obecné povahy (OOP) čj. MZP/2022/610/172 dne 27. ledna 2022.

Záměr se nachází v oblastech s významným povodňovým rizikem OHL_01 Dolní Ohře (úsek OHL_01_01 Mlékojedy - Křesín) a OHL_22 Dolní Labe (OHL_22_01 státní hranice - Mělník). Výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na adrese <http://cds.mzp.cz>.

Stavba se nachází v území s vysokým, středním, nízkým a zbytkovým povodňovým ohrožením. Pro stavby nezbytné dopravní infrastruktury dle ustanovení § 67 odst. 1 vodního zákona je vysoké povodňové ohrožení přijatelné.

III. Stanovisko správce povodí

Předmětná stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Labe a vodního toku Ohře ve vymezené aktivní zóně. K zaplavení části stavby dochází při průtoku Q_5 na Ohři a Q_{20} na Labi. Při průtoku Q_{100} na Ohři bude v lokalitě předmětné stavby dosaženo kóty hladiny cca 151,50 m n. m. (Bpv) s hloubkou vody v rozmezí cca 0 - 2 m.

V případě, že bude správním orgánem vyhodnoceno, že se jedná o stavbu nezbytné dopravní infrastruktury, je povolení stavby možné za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Během stavby nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
2. V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
3. Pro dobu stavby bude vypracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, odboru VHP (Bezručova 4219, 430 03 Chomutov) k vyjádření. Následně bude

havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby.

4. Technické provedení elektroinstalace veřejného osvětlení umístěného v záplavovém území musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost při možném zaplavení vodou při povodni (dle § 15 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou X = 995645, Y = 755545 (začátek stavby); X = 995793, Y = 755076 (konec stavby).

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik

1. Zahájení a ukončení stavebních prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Terezín - Pražská 319, 411 55 Terezín - Ing. Jaroslav Porš: tel.: 416 707 845, 606 757 478, pors@poh.cz.
2. Práce v blízkosti stavby „Protipovodňová opatření Bohušovice nad Ohří“ (železobetonové zdi a základového prahu pro instalaci mobilního hrazení na st. p. č. 718 v k. ú. Bohušovice nad Ohří) budou prováděny ručně tak, aby nedošlo v průběhu stavby k jejímu poškození.
3. Se závodem Terezín (oddělení péče o majetek, Pražská 319, 411 55 Terezín - paní Letafková, tel. 416 707 815, letafkova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku st. p. č. 718 v k. ú. Bohušovice nad Ohří (popřípadě hmotného majetku), ke kterému má právo hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut před vypracováním návrhu smlouvy.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je stavba Bohušovice nad Ohří - Hrdly - komunikace pro pěší vedoucí od křižovatky s ulicí Dlouhá podél ulice Tylova na p. p. č. 596/3 v k. ú. Bohušovice nad Ohří (komunikace III/2478) směrem k mostu přes Ohří (část trasy chodníku v délce cca 95 m pokračuje za mostem přes Ohří ve směru na Hrdly). Jedná se o novostavbu trasy pro pěší (jednostranného chodníku) šířky 1,5 m v celkové délce 395,5 m a částečně novostavbu a rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí stavby je zřízení místa pro přecházení, několik stávajících vjezdů na pozemky, které budou provedeny snížením silniční obruby. Komunikace pro pěší s povrchem z betonové dlažby je navržena se sklonem od vozovky, aby nedocházelo k vtékání srážkové vody na silnici III. třídy. K odvodnění chodníku a části komunikace je navrženo umístění 2 ks uličních vpustí. Vpust UV 1 bude zaústěna potrubím PVC DN 150 do štěrkového polštáře v přilehlém parku. Polštář bude proveden s rozměry 1 x 3 x 0,5 m, výplň bude tvořit frakce 32/63 a 63/125. Polštář bude obalen do sorpční textilie. Vpust UV 2 (v místě zástavby RD) bude napojena navrtávkou do jednotné kanalizace v ulici Dlouhá (stávající stav - dojde pouze k posunu UV - do této UV zaústěna pouze část plochy stávající komunikace). Nedochází k navýšení odvodňované plochy. Pro převod vody z části komunikace za navrženou trasu pro pěší budou osazeny příčné liniové litinové odvodňovače šíře 140 mm, délky 800 mm, které budou v místě obruby opatřeny obrubníkovým zakončením a na výtoku koncovkou s odtokem (s vyústěním do přilehlého terénu - tj. do vsaku). Veškeré srážkové vody z chodníkových ploch jsou odvodněny do vsaku. Stavba je členěna na objekty: SO 101 - Komunikace pro pěší, SO 401 - Veřejné osvětlení. Investor: Město Bohušovice nad Ohří. Zpracovatel projektové dokumentace: AZ Consult, spol. s r. o. (4/2024) HGR: 4540. ČHP: 1-13-04-068-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0730 - Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe.

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Přílohy

Situace se souhlasem vlastníka

Rozdělovník

POh, s. p., provoz Terezín
243 9341 -755393, -995688

