


VODOMĚRNÁ SESTAVA S PODRUŽNÝM VODOMĚREM


LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA – PPR PN 20
- TEPLÁ VODA – PPR PN 20
- CIRKULACE – PPR PN 20

- PŘÍRUBA č.0400 DN 80/d90
- Šrk DN 80 -
- HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
- FFR 80/40
- FILTR DN 40
- FF 40/200
- VODOMĚR DN 40
- FF 40/200
- GUM. KOMPENZÁTOR DN 40
- FFR 80/40
- ZPĚTNÁ KLAPKA DN 80
- T 80/50
- Šrk č. 4000 DN 80
- PŘÍRUBA č.0400 DN 80/d90



ULOŽENÍ V PODZEMNÍM KANÁLU



- TEPLÁ PPR PN 20 ø 90 X 15 mm tl. izolace 40 mm
- CIRKULACE PPR PN 20 ø 63 mm tl. izolace 40 mm
- STUDENÁ PPR PN 20 ø 90 X 15 mm tl. izolace 15 mm
- POTRUBÍ VEDENO NA STĚNĚ NAD SEBOU

NAPOJENÍ V BUDOVĚ

VEDENO NAD SEBOU

- TEPLÁ PPR PN 20 ø 90 X 15 mm tl. izolace 40 mm
- CIRKULACE PPR PN 20 ø 63 x 10,5 mm tl. izolace 40 mm
- STUDENÁ PPR PN 20 ø 90 X 15 mm tl. izolace 25 mm
- POTRUBÍ VEDENO NA STĚNĚ NAD SEBOU

PODRUŽNÝ VODOMĚR

ZAVĚŠENO POD STROPEM

±0,000 = 444,050 m.n.m. B.p.v

OBJEDNATEL : Nemocnice Tábor, a.s. IČ 26095203, DIČ CZ26095203 , Kpt. Jaroše 2000, 390 02 Tábor	
ZHOTOVITEL : Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, autorizovaný architekt ČKA 00762, IČ: 11015802 K Bříčce 1656/65, 50008 Hradec Králové 8	
SPOLUPRÁCE : Ing.arch. Pavel Zadrobílek ČKA 02 867, IČ: 44414471	ZHOTOVITEL Ing.Pilař Zdeněk,P-AQUA s.r.o. ODDÍLU : ČKAIT 0600024, IČ: 27485129

NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR

STAVEBNÍ OBJEKT	STAVENIŠTĚ "A" - SO.04 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY
PROFESE	VODOVOD, KANALIZACE
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.Pilař Zdeněk, P - AQUA s.r.o., IČ 27485129

VEDENÍ POTRUBÍ TECHNICKÉM PODLAŽÍ

STUPEŇ :
DSP + DPPS

DATUM : 4/2015
PARÉ. č : 1:100

MĚŘÍTKO:
ČÍSLO V. : SO 04.3