


BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY :

A HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ LOMY :


PRO VERTIKALNI LOMY JSOU BLOKY PRIMERENE MODIFIKOVANY TAK, ZE HMOTA BETONU JE NAD POTRUBIM



ROZMĚRY V mm V – objem v m³

DN	A	B	C	D	E	V		
80	500	400	400	300	440	0.05		
100	500	400	400	300	450	0.05		
600	500	450	400	525	0.10			
200	800	500	500	600	600	0.15		
300	900	600	500	700	650	0.20		


B ODBOČKY :



ROZMĚRY V mm V – objem v m³

DN	A	B	C	D	E	V		
80	350	400	400	100	440	0.03		
100	400	400	400	150	450	0.04		
150	500	500	450	250	525	0.10		
200	600	500	500	300	600	0.15		
300	800	600	500	400	650	0.20		


C VELKÉ SPÁDY A JINÁ STABILIZACE :



ROZMĚRY V mm V – objem v m³


DN	B	V		
80	800	0.16		
100	800	0.16		
150	900	0.20		
200	1000	0.25		
300	1000	0.30		

D ZAJIŠŤENÍ PATKOVÉHO KOLENA :



POZNÁMKY : ● U SLOŽENÝCH OBLOUKU SE ZAJIŠŤUJE KAŽDÁ TVAROVKA SAMOSTATNĚ

E ZAJIŠŤENÍ ZEMNÍCH ŠOUPÁTEK :



● SPOJE NESMÍ BÝT ZABETONOVÁNY
● BLOKY MUSÍ BÝT PŘED TLAKOVOU ZKOUŠKOU VYTVOŘENY A ZATVRDLÉ

04/2015			
INVESTOR	PROJEKTANT STAVBY	ČÍSLO PARE	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
MĚSTYS VIŠŇOVÉ Višňové 212 671 38 Višňové	 VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE U DOMOVINY 5, 669 00 ZNOJMO tel., fax.: +420 515 244 192, e-mail: info@aquaprojekt.cz		
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ A PRO PŘEDÁNÍ STAVBY			
HIP:	Ing. Petr Pokorný	Vypracoval:	Petr Kuchařík
Zodp. projektant:	Ing. Petr Pokorný	Kontrola:	Ing. Petr Pokorný
Místo stavby:	VIŠŇOVÉ		
Kraj:	JIHOMORAVSKÝ		
Katastrální území:	VIŠŇOVÉ		
Název stavby:	ZASTAVOVACÍ SITUACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO RD - LOKALITA POD STAROU HOROU -	Formát:	2 x A4
Stavební objekt:	SO 301 PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAKOVACÍ POLE SO 303 PRODLOUŽENÍ VODOVODU	Datum:	04/2014
Obsah:	SO 303 - BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY	Stupeň:	DSR, DPS
		Číslo zakázky:	201526
		Měřítko:	
			7